


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ленинградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» сентября 2024 г.

Регистрационный № 47-08-2024-015928



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

комплекса установки каталитического риформинга с предварительной
гидроочисткой сырья – ЛЧ-35-11/600

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение
"Киришинефтеоргсинтез»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024701478735

ИНН: 4708007089

Место нахождения объекта защиты:

обл Ленинградская, р-н Киришский, г Кириши, ш Энтузиастов

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6738

1.6.	Объем здания, куб. м	11860							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа, автоматическая установка газового пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, наружный противопожарный водопровод							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет количественных значений пожарного риска не проводился.</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Нанесение ущерба третьим лицам в случае возникновения пожара на объекте защиты не предусматривается.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные</td> <td>1. ФЗ № 123-ФЗ «Технический</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные	1. ФЗ № 123-ФЗ «Технический	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные	1. ФЗ № 123-ФЗ «Технический	Выполняется							

	расстояния между зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 69, ст. 70, ст. 100. 2. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.1.2, 6.10.1.2, 6.10.1.3, 6.10.2.2, 6.10.2.6, 6.10.2.7, 6.10.2.8, 6.10.2.9, 6.10.2.12. 3. ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» п. 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.12.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1, 2 ст. 62; ст. 99. 2. СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, 4.2, 5.3, 5.15, 5.17, 7.2, 8.5, 8.8, 8.9. 3. ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» п. 8.15, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.37.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.2.3, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8. 2. ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному	Выполняется

		проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» п. 3.1, 3.3, 3.6.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 57, 59, 80, 87, 88. 2. СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п. 2.2, 2.4*, 2.7, 3.2, 3.5, 3.11, 3.12. 4. ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» п. 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.40, 6.41, 6.42, 6.42, 6.49, 6.50.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 53, 55, 89. 2. СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8*.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 90. 2. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.1, 7.2, 7.10, 7.11. 7.12. 7.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	1. ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54, 55, 61, 62, 83,	Выполняется

защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

84. 2. «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» приложение № 3, п. 13 (утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464). 3. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 2 п. 17. 4. ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» п. 8.5, 8.6, 8.9. 5. СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, 4.2, 5.3, 8.8, 8.9. 6. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.1.1, 6.2.1, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.1 – 6.4.4. 7. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 9.1.1, 9.1.3. 9.4.1, 9.6.1, 9.6.3, 9.7.1, 9.7.4, 9.12.1, 9.12.2, 9.12.4. 8. ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических

		процессов. Общие требования. Методы контроля» приложение М, пункты М.12, М.13.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 5.12, 5.13, 5.14, 5.16, 6.2.13, 6.6.1 - 6.6.3, 6.6.27, 6.6.32. 7.1.3. 7.1.4, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.10. 7.2.1, 7.6.1 – 7.6.3, 7.6.5, 7.6.7, 7.6.9, 7.6.13. 2. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 4.4, 5.3, 5.4, 5.5. 7. 3. ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» п. 8.5, 8.6, 8.7, 8.12.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 2-5, 10, 12-117, 23-27, 32, 35-37, 54, 60, 121, 131. 2. ГОСТ 12.1.004-91 «Система безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» п. 4.	Выполняется