Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ленинградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«22» апреля 2025 г.

Регистрационный № 47-08-2025-005866

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

АБК-Здание общежития

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-ЛУЖСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024701424967 ИНН: 4707016193

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, кв-л. Судоверфь (п Усть-Луга), зд. 58

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.12.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2318

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	9645
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС АУПТ СОУЭ 2 типа НПВ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Проведенный анализ показал, что максимальное значение пожарного риска объекта защиты - здания общежития, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Усть-Луга, кв. Судоверфь, здание № 58, составило: Qв = 5,184 * 10-7 год На объекте выполняется условие: QB QHB Следовательно, значение пожарного риска на объекте защиты не превышает значения, установленного ч. 1 ст. 79 Федерального закона № 123-ФЗ. При выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом № 123-ФЗ, на объекте выполняется условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленных ст. 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Не производилась

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется ч. 1 ст. 69, ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123; СП 4.13130.2013 табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется ч. 2 ст. 62, ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123; СП 8.13130.2020 табл. 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется п. 6 ст. 63, п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123; СП 4.13130.2013 п. 8.2.1; 8.2.3; 8.2.6; 8.2.7; 8.2.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется ст. 58, ч. 6 ст. 87, ч. 1 ст. 80, ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123; СП 2.13130.2020 табл. 6.9; СП 4.13130.2013 п. 5.5.7	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется п. 1, 2, 3, 5, 9, 10 ст. 52, ч. 1 ст. 53, ч. 11 ст. 89, ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123; СП 1.13130.2020 п. 4.2.2; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.15; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.21; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.7; 4.3.12; табл. 6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123; СП 4.13130.2013 п. 7.1; 7.2; 7.3; 7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется ст. 54, ч. 1, п. 1, 2 ч. 2 ст. 56, п. 2 ч. 2 ст. 61, ч. 2 ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123; СП 3.13130.2009, табл. 1; табл.2 СП 5.13130.2009 прил. А СП 8.13130.2020 СП 10.13130.2020 СП 350.1326000.2018	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Соблюдается п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ; п. 2, 3,4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, подпункты а), б), д), е), л), м), н), о) пункта 16, Выполняет 17,23,25,26, 27,28,30,31, 32,35,36,37,41,42,43,48, 49, 54, 55, 56, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.