

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ленинградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«07» августа 2025 г.

Регистрационный № 47-08-2025-012665



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Ф5.1 – Здание производственной лаборатории (Сооружение по ГП № 303)
Универсального торгового терминала «Усть-Луга»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОТРАНС
АКТИВ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 5167746483350

ИНН: 7706445290

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ленинградская, р-н. Кингисеппский, тер. Морской угольный терминал (тер
Морской торговый порт Усть-Луга (Вис))

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	252

	здания, кв. м										
1.6.	Объем здания, куб. м	1208									
1.7.	Количество этажей	1									
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность									
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ – 2 тип, ВПВ – 2х2,6л/с., НПВ – 10 л/с., ПДВ									
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>										
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">500 000</p>										
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013 (изм. 3), п. 6.1.2, табл. 3, СТУ, п. 2.1.2</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное</td> <td>СП 8.13130.2020 (изм.1), п. 5.3, табл. 3, п.п. 7.2, 7.8, 8.5, 8.8, 8.9,</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (изм. 3), п. 6.1.2, табл. 3, СТУ, п. 2.1.2	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное	СП 8.13130.2020 (изм.1), п. 5.3, табл. 3, п.п. 7.2, 7.8, 8.5, 8.8, 8.9,	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется									
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (изм. 3), п. 6.1.2, табл. 3, СТУ, п. 2.1.2	Выполняется									
4.2. Наружное противопожарное	СП 8.13130.2020 (изм.1), п. 5.3, табл. 3, п.п. 7.2, 7.8, 8.5, 8.8, 8.9,	Выполняется									

	водоснабжение	СТУ, п 2.6.1	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (изм. 3), п.п. 7.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020, п.6.1.1, табл.6.1 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, табл. 21, 22.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ст. 89, табл. 28, СП 1.13130.2020, п. 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 – 4.3.7, СТУ, п. 2.3.1.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013(изм. 3), п.п. 7.1, 8.2. СТУ, п.2.10.1, 2.11.1.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 7.13130.2013 п. п.7.2, 7.11, СП5.13130.2009, табл. А3, п. 5, п.9,п.п.13.1.10, 13.2, 13.3, 13.14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 15.2, СП3.13130.2009,табл. 2 п.17,п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, СП 10.13130.2009 (изм.1), табл. 2, 3, п.п. 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, СП 8.13130.2020 (изм.1), п. п.5.3, табл. 3, 7.2, 7.8, 8.5, 8.8, 8.9, СТУ, п 2.6.1.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009, п.п. 14.1, 14.2, 14.3, 14.5, СП8.13130.2020 (изм.1), п.п. 7.2, 11.2, 11.3, 11.6, СТУ, п.п. 2.2.3, 2.2.4	Выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.п. 2(1), 3, 5, 10-14, 36, 52,56, 60, 395-397, 406, 407, Прил. №№ 1. СТУ, п. 2.11.	Выполняется
------	--	---	-------------