Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ленинградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» августа 2025 г.

Регистрационный № 47-08-2025-013437

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание складского назначения с административно-бытовыми помещениями

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВЕНГО ПЛЮС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1187746798546 ИНН: 7743273106

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, г. Бугры, ул. Шоссейная, д. 58, к. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.08.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	14283

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	167418
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний, внутренний противопожарный водопровод, наружный противопожарный водопровод, автоматическая установка пожаротушения, система противодымной вентиляции
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Расчёт пожарного риска 0,924х10 -7 < 1,0х 10-6 Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности объекта: «Складской комплекс» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, ул. Шоссейная участок с кадастровым номером 47:07: 0713003:15589 (участок 1). 5.4 Организационно-технические мероприятия 5.4.1 Пожарный риск не должен превышать допустимых значений, предусмотренных № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».14 5.4.2 Исключить наличие в складском здании помещений по взрывопожарной опасности категории «А» и «Б». 5.4.3 В складских помещениях не допускается хранение баллонов с горючими газами, легковоспламеняющихся жидкостей, а также пиротехнической продукции. 5.4.4 На Объекте предусмотреть круглосуточную службу эксплуатации, отвечающую за контроль и работоспособность всех систем противопожарной защиты. 5.4.5 Организационно-технические мероприятия по пожарной безопасности предусмотреть в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. 5.4.6 На объекте на 100 % увеличить количество огнетушителей относительно требуемого по нормам. 5.4.7 Предусмотреть применение фотолюминесцентных систем в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018: - для разметки путей эвакуации двухэтажного

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	административно-бытового корпуса и административно-бытовой встройки складской части, а также эвакуационных путей в охлаждаемом складе с целью обозначения границ безопасного движения и дополнительного указания направления к эвакуационному выходу, - для разработки и размещения планов эвакуации.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
	Страхование не производилось		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4., ст. 69 ч 1,2; разд.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» т.4 ч. 4, ст. 62 ч. 1,2, ст. 68 ч. 1 - 4, ст. 90; СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об	Выполняется

		утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 48, 49, 71	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, ст. 90 ч.1; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», раздел 8; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 71, 72	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4, ст.29, ст.39, ст.32 ч.1, ст.87 ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.8, ч.9, ч.11, ст.57 ч.1, ст.88 ч.1, ч. 2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.13, ч.14, ст. 137 ч.1, ч.2, ч.4, ч.6, табл.21, табл.22, табл. 24, табл.28, табл.29; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», раздел 5.5; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», раздел 6, раздел 6.7	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4, ст. 6 ч.1, ст.88 ч.19, ст. 53 ч.2, ч.3, ст.89 ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.8, ч.10, ч.11, ч.12, ст. 134 ч.5, ч.6, ч.7, ч.8, табл.28, табл.29 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» разделы 4, раздел 7.6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 5, 9, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 31, 36, 37	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, ст. 6 ч. 6, ст. 90 ч.1; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.1, 7.10, 7.12, 7.13, 7.16, 8.1, 8.3, 8.6, 8.7, 8.8, 8.1.6, 8.1.9, 8.1.10, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.15, 8.1.19, 8.1.21, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.7; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 12, 17	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.4, ст. 6 ч.1, ст.54 ч.2, ст. 83 ч.7, ст.84 ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.7, ч.8, ч.9, ч.10, ч.11, ст.91, ч.1, ч.2, ст.62, ч.1, ч.2, ст.68	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ст.90 ч.1, ст.106 ч.1, ч.2, ст.86 ч.1, ч.2, ст.138 ч.1, ч.2; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» разделы 3-5, таблица 1, таблица 2; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» раздел 7-8; СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» раздел 6; таблица 7.1	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4, ст. 6 ч.1, ст. 54 ч.1, ч.2, ст.83 ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.9, ч.10, ст.53 ч.3, ст.91 ч.1,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.2, ст.84, ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.7, ч.8, ч.9,ч.10, 11, ст.81 ч.1, ст.138 ч.1, ч.2; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.37, п.42, п.48, п.50, п.52, п.54, п.55, п.56	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5 ч.3, ст.6 ч.1, ст.64 ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ст.78, ч.2, ст. 81 ч.2; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 42, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 402	Выполняется