

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ленинградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«04» марта 2026 г.

Регистрационный № 47-08-2026-003178



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Одноэтажного производственного здания с кирпичными стенами (здание 07)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1085029002079

ИНН: 5029112443

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ленинградская, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 1, к. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | II  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C2  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 5   |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 256   |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 1474  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 1.7.  | Количество этажей   | 1  |  |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | ВН пожаро-опасность  |  |
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | - система автоматической пожарной сигнализации (извещатели) - система оповещения и управления эвакуацией (звуковые оповещатели, световые табло, указательные знаки направления движения); - внутренний и наружный противопожарные водопроводы - установка порошкового пожаротушения (огнетушители) |  |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |  |  |
| Оценка не проводилась   |   |  |  |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |  |  |
| В связи с выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности, устанавливающих противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями возможного ущерба от пожара имуществу третьих лиц нет. |   |  |  |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |  |  |
|   | Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |

|      |  | устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   |             |
|------|--|---|-------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | СП 4.13130.2013 п. 6.1.2, таблица 3   | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | СП 8.13130.2020 п. 4.1, 5.3, 8.6.   | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | СП 4.13130.2013 п. 7.1, 8.2   | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | СП 4.13130.2013 п 6.1 таблица 3   | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | СП 1.13130.2020 п. 4.2.3, 4.2.5, 8.1.1-8.1.2  | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.4.  | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СПЗ.13130.2024 п.5.3, 5.5, 5.7, 5.12, 6.1, 6.4, 7, 8, 9.<br>СП484.1311500.2020 глава 5<br>СП 7.13130.2013 п. 8.1, 8.8 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами  | СП 484.1311500.2020 п. 7.1.13   | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития |   |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                      | Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 приложение 1<br>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 2, 3, 4, 10, 11,12,13, 15, 23, 36, 38, 42, 43, 45, 50, 54, 55, 60, 65, 71, 73, 75. | Выполняется |