

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Липецкой области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«Об» февраля 2023 г.
Регистрационный № 48-08-2023-001596



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Цех по разливу минеральной воды и производственный корпус Общества с ограниченной ответственностью "Эдельвейс Л" - литер А, А1, А3, А4, А5, А7, А8, Г, Г1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Эдельвейс Л"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024800607281

ИНН: 4807003494

Место нахождения объекта защиты:

398042, обл Липецкая, г Липецк, проезд Универсальный, Владение 14А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.02.1995

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	9584

1.6.	Объем здания, куб. м	92052						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ 2-го типа, ВПВ 2x5 л/с						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Индивидуальный пожарный риск для здания не превышает допустимых значений, установленных ст. 93 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в ред. Федерального закона от 30.04.2021 № 117-ФЗ и составляет: $R_m = 0.959 \cdot 10^{-6} \text{ год}^{-1} < R_{Hm} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ год}^{-1}$; индивидуальный пожарный риск для территории объекта и в селитебной зоне: $R_m = 0 \text{ год}^{-1} < R_{Hm} = 1 \cdot 10^{-8} \text{ год}^{-1}$; социальный пожарный риск на территории объекта и в селитебной зоне: $S_m = 0 \text{ год}^{-1} < S_{Hm} = 1 \cdot 10^{-7} \text{ год}^{-1}$.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Ущерб имуществу третьих лиц от возможного пожара определен самостоятельно и оценивается в 200 000 руб. 00 коп.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 100 ч. 1; - СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" п. 6.1.2 табл. 3, п. 6.1.6.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 99 ч. 1.2; ч.4 ст. 4; - СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. п. 4.1, 4.3, 4.4, 5.3 табл. 3, п. 5.4, 5.9, 5.11, 6.1, 6.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 98 ч. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11; ст. 4 ч.4; - СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" в ред. 2013 г. п. 8.2, 8.6, 8.7, 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 87 ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11; ст. 88 ч. 1, 2, 3, 6, 8, 9; ст. 4 ч.4. - СП 4.13130.2013 "Системы	Выполняется

		<p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным решениям" в ред. 2013 г. п. 6.1.40, 6.2.87, 6.2.15.</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 52 ч. 1-3, 5, 9; ст. 53 ч. 1-4; ст. 89 ч. 1, 3 п. 1, 3, ч. 3.1 п. 1, 8, 10, 11, 12; ст. 134 ч. 1, 2, 5, 6; - СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 8.2.4, 8.2.8.</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90 ч. 1, 2; ст. 4 ч. 4; - СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" в ред. 2013 г. п. 7.1, 7.2, 7.13, 7.16.</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4 ч. 4; ст. 54 ч. 1, 2; ст. 56 ч. 2 п. 1, 2; ст. 83 ч. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10; ст. 91 ч. 1, 2; ст. 84 ч. 1 п. 1, 4, ч. 3, 4, 9-11; ст. 86 ч. 1-3; ст. 99 ч. 1; - СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п. 3.3-3.5, 4.1, 4.2,</p>	Выполняется

		<p>4.4, 4.5, 4.8, 5.3, табл. 1, п. 17 табл. 2; - СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п. 13.1.10, 13.1.11, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1-13.3.13, 13.4.1, 13.5.1-13.5.3, 13.5.5, 13.6.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.10, 13.15.2-13.15.4, 13.15.7-13.15.20, 15.1, 15.3, 15.9, 16.1, 17.1-17.3, п. А4 прилож. А; - СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. п. 4.1, 4.3, 4.4, 5.3 табл. 3, п. 5.4, 5.9, 5.11, 6.1, 6.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9; - СП 10.131.30.2009 п. 4.1.1 табл. 1, 2, п. 4.1.5, 4.1.7-4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.16.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 ч. 4, 7, ст. 4 ч.4; - СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п. 13.14.13, 14.1-14.3, 14.4; - СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" п. 6.24.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>- Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Раздел II п. 5-30; III п. 31, 32, 34, 36, 37.</p>	Выполняется

		<p>Приложения 1, 2. - Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п. 5. - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 2, 3, 4, 5, 10-15, 16 е, ж, з, л, н, о; п. 17, 23, 24, 26, 27-29, 35-37, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 63, 121-123, 130, 286, 293, 395-404, 406-409, 413.</p>	
--	--	--	--