Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Липецкой области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«20» марта 2023 г.
Регистрационный № 48-08-2023-004065

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Логистический склад логистического центра ООО "А2 СЕРВИС"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью "А2 СЕРВИС"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1167746884535 ИНН: 7725332422

Место нахождения объекта защиты:
обл Липецкая, г Липецк, ул Алмазная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.06.2020
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	19
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	31200

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	547117
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Предусмотрена система дымоудаления; СПС адресного типа; СОУЭ - 2 типа; АУПТ - спринклерное водяное пожаротушение (установка предусмотрена воздушной, так как помещение склада не отапливаемое); ВПВ - 4 струи с расходом воды не менее 5 л/с; НПВ - 2 пожарных резервуара объемом по 600 м куб. каждый, пожарные гидранты.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не требуется		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Расчет пожарного риска для объекта защиты выполнен ООО НПП «АЭС» г. Москва, с использованием программного комплекса «Фогард-ПР» (Приложение к СТУ от 09.04.2019 на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства: «ПАО НЛМК. Строительство логистического склада»). Расчетная величина индивидуального пожарного риска на объекте составляет: - для категории машинист/водитель автомобиля 3.665•10-8; - для категории инженерно-технический работник 9.245•10-8; - для категории машинист крана 7.331•10-8, что не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На объекте защиты в соответствии с СТУ предусмотрен комплекс выполняемых дополнительных инженерно-		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

технических и организационных мероприятий: 1. Расход воды на наружное пожаротушение объекта принят в соответствии с расчетом, но не менее 70л/с. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение обслуживаемого данной сетью здания или любой его части не менее чем от трех пожарных гидрантов. 2. Объект оборудован системой внутреннего противопожарного водопровода с минимальными расходами воды: складской блок – из расчета 4 струи с расходом воды не менее 5 л/с каждая; пристроенный блок АБК, выделенный строительными конструкциями (стеной) с пределом огнестойкости REI 150 – из расчета 1 струя с расходом воды не менее 2,5 л/с. Объект оснащен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), из расчета их увеличения на 25% по отношению к нормативным требованиям. 3. Проектируемый объект предусмотрен одним пожарным отсеком IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Пристройка АБК отделена от складского блока строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением дверных проемов противопожарными дверями 1-го типа, при этом строительные конструкции блока АБК приняты с пределами огнестойкости как для здания II степени огнестойкости. Складской блок дополнительно разделен на части площадью не более 9000м2 каждая, зонами (проездами) свободными от пожарной нагрузки шириной не менее 8 метров. Объект оборудован комплексом систем противопожарной защиты, включающим в себя: - установки автоматического пожаротушения (логистический склад – автоматическая установка спринклерного водяного пожаротушения, помещения обогрева склада – тушение тонкораспыленной водой, серверная АБК – автоматическая система аэрозольного пожаротушения); - установки автоматической пожарной сигнализации (помещения склада защищены СПС адресного типа, АБК – адресно- аналогового типа); систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа; внутренний и наружный противопожарные водопроводы с учетом дополнительных требований в СТУ.

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (пункт 6.1.2)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». (пункты: 5.3, примечание 5 к табл. 4, 6.3) СТУ от 09.04.2019, выполненные ООО НПП «АЭС» г. Москва, (Приложение к СТУ – «Расчетное обоснование по определению расхода воды на нужды наружного пожаротушения для объекта капитального строительства «ПАО НЛМК. Строительство логистического склада», выполнено ООО НПП «АЭС» г. Москва)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (раздел 8), Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.98)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (разделы 4, 5, 6, 6.1) СТУ от 09.04.2019, выполненные ООО НПП «АЭС» г. Москва (п.3 таблицы 1)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожара, эвакуационные пути и выходы	защиты. Эвакуационные пути и выходы» (разделы 4 и 8, подраздел 7.1 раздела 7).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (разделы 7 и 8), Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.90, 97- 99)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (разделы 3 - 7) СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (раздел 13, 15-17, приложение А). СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». (раздел 7) СТУ от 09.04.2019, выполненные ООО НПП «АЭС» г. Москва (п.2 таблицы 1)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (разделы 13 и 14)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи 1, 48-62, 81-91, 93-100). ППР в РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) (пункты 1-5, 9-19, 25-28,30, 32-37, 40-43, 48-50, 55, 60, 63, 286-293, 295, 354- 367, 392-410, 412-413). Приказ МЧС России от 18.11. 2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (пункты 1-10, 12-27).	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.