

«23» января 2024 г.

Регистрационный № 48-08-2024-000705



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Административное здание Общества с ограниченной ответственностью "Литум.
Липецк"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Литум. Липецк"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1134802000300

ИНН: 4802024540

Место нахождения объекта защиты:

398010, обл Липецкая, р-н Грязинский, г Грязи, тер. ОЭЗ ППТ Липецк, Строение 62
к. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	9

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2605			
1.6.	Объем здания, куб. м	23123			
1.7.	Количество этажей	2			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, АУПТ - водозаполненная спринклерная система, СОУЭ 3-го типа, 28 ПК, на прилегающей территории 5 ПГ			
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Объект защиты запроектирован и построен в соответствии с ранее действующими нормами пожарной безопасности. Согласно части 4 статьи 4, части 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» оценка пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, для данного объекта защиты не проводилась				
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Исходя из собственной оценки, возможный ущерб имуществу третьих лиц практически исключен				
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table> <tr> <td>Наименование противопожарного мероприятия</td><td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</td><td>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td></tr> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Согласно ст. 69 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.13, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Согласно раздела 9 проектной документации: «Мероприятия по обеспечению ПБ» 72542.20 ПБ том 9 часть 3 лист 15	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Согласно ст.76 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8 СП 4.13130.2013, Согласно раздела 9 проектной документа-ции: «Мероприятия по обеспечению ПБ» 72542.20 ПБ том 9 часть 3 лист 16	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Согласно ст.32, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 2.13130.2020, Согласно раздела 9 проектной документа-ции: «Мероприятия по обеспечению ПБ» 72542.20 ПБ том 9 часть 4 лист 18-20	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Согласно ч. 1, п. 5, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.004-91, СП 4.13130.2013, СП 1.13130.2020, Согласно раздела 9 проектной документации: «Мероприятия по обеспечению ПБ» 72542.20 ПБ том 9 часть 5 лист 31-43	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	Согласно ст. 90, ч. 1, пп.1, ФЗ от	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Согласно раздела 9 проектной документации: «Мероприятия по обеспечению ПБ» 72542.20 ПБ том 9 часть 6 лист 44-46	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Согласно ФЗ от 22.07.2008. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.131.2009, Постановление Правительства от 01.09.2021 г. № 1464, ГОСТ Р 34428-2018, СП 8.13130.2020, СП 10.13130 2020, Согласно раздела 9 проектной документации: «Мероприятия по обеспечению ПБ» 72542.20 ПБ том 9 часть 6 лист 50-59	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ГОСТ 12.4.009-83, СП 5.13130.2020, Согласно раздела 9 проектной документации: «Мероприятия по обеспечению ПБ» 72542.20 ПБ том 9 часть 6 лист 60-64	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.09.2020 г. № 1479	Выполняется