



«13» февраля 2025 г.
Регистрационный № 48-08-2025-002038

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Зерноприемно-погрузочный пункт ж. д. транспорта ЗППП ЖД Н 200 цеха сырья
завода по переработке, подработке, хранению масличных культур Общества с
ограниченной ответственностью "Черкизово-Масла"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Черкизово-Масла"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1184827010686

ИНН: 4821049973

Место нахождения объекта защиты:

обл Липецкая, р-н Елецкий, с Новый Ольшанец

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	176

1.6.	Объем здания, куб. м	1273						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации, Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1го типа, Внутренний противопожарный водопровод не предусматривается (необходимо предусмотреть воздухозаполненный при реконструкции сооружения), Наружный противопожарный водопровод						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Страхование возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилось Исходя из собственной оценки, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1 ст.69 ч.1 ст.100 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 6.1.2 и табл.3, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.1, ч.2 ст. 62, ч.1 ст.99 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п.5.3 и табл.3, п.8.8, п. 8.9, п.8.12, п.8.13. СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1 ч.1 ст. 90, ч.4, ч.7, ч.9 ст.98 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п.п. 8.2.1, 8.2.3, 8.2.5, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.1 ст.52, ч.1, ч.2 ст. 57, п.1, п.2, п.6 ст. 59, ч. 1, ч.2 ст.80, ч.1,2,6,9,10,13 ст. 88, ч.1,2,4, ст.137 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п.п. 5.2.4, 5.3.4, 5.3.6, 6.1.1 СП 2.13130.2020, п.п. 4.1, 4.2,6.1.36,6.1.38, 6.2.5, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 1,2 ст. 53, ч. 1,2 ст. 55, ч.19 ст. 88, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 4.1.2, п.4.2.5, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.5, п.4.3.12, , п.8.1.1, п.8.1.7, п.8.1.8,п.8.2.5, п.8.2.7, п.8.2.8, п.8.2.10, п.8.2.11, п.8.2.12, СП 1.13130.2020 6.2.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90, ч.4, 7, 9, 10, 11 ст. 98 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 7.1, 7.16, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	п. 3 ст. 52, ч. 1,2, ст.54, ч.1, п.1,2,3,4 ч.2 ст.56 п.1,3,4,5 ч.1, ч. 3,4,7,9,10,11 ст.84, ч.1,2 ст.86, ст.91, ч.2 ст.92, ч.1 ст.99, ст.103, ст.104 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 3.3, п. 3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6, п.4.7,	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.4.8, табл.2, СП 3.13130.2009, п.5.1-п.5.10, п.5.12-5.19, п.6.6.2, п.6.11, п.6.6.15, п.6.6.27, п.6.6.37, п.7.2.1 СП 484.1311500.2020 п.10 табл.1 СП 486.1311500.2020 п.7.2 е СП 7.13130.2013, 9.1.11 СП 108.13130.2012	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 4 ст. 81, ч.4 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п.5.21, п.7.1.3, п.7.2.1 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.3-4, п.11-12, п.16 е,о. п.17, п.48, п.54, п.60, п.121, п.123, п.129, п.131, п.132, п.354, п.358, п.362, п.363, п.366, п.372,п.396,п.397 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	Выполняется