

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Липецкой области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«24» апреля 2026 г.

Регистрационный № 48-08-2026-006865



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание родильного дома ГУЗ «Елецкая городская клиническая больница им. Н.А.  
Семашко» Ф.1.1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЕЛЕЦКАЯ  
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н. А. СЕМАШКО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024800788693

ИНН: 4821004010

Место нахождения объекта защиты:

обл. Липецкая, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 40

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                    |  |
|-------|---|--|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |  |
|       | Наименование параметра                  | Значение параметра   |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                   | III  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности | C0   |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |

|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| 1.4.                  | Высота здания, м  | 16   |  |
| 1.5.                  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м   | 876  |  |
| 1.6.                  | Объем здания, куб. м  | 16277  |  |
| 1.7.                  | Количество этажей   | 4  |  |
| 1.8.                  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет   |  |
| 1.9.                  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | АПС –порогового типа СОУЭ – 3 типа ВПВ-ПК- 8 шт. НПВ -1 ПГ К-125 диаметр пожарного гидранта кольцевой  |  |
| 2.                    | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |  |  |
| Оценка не проводилась |   |  |  |
| 3.                    | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |  |  |
| не проводилась        |   |  |  |
| 4.                    | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |  |  |
|                       | Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.                  | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008  | Выполняется                                      |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      |   | №123-ФЗ чт. 69 СП4.13130.2013<br>«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»<br>п.п.4.3, 4.4   |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008<br>№123-ФЗ ст. 69 СП8.13130.2009<br>«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Раздел 4  | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 8.1,8.4, 8.6, 8.8, 8.9   | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008<br>№123-ФЗ ст. 58, 59, 87, 88<br>СП2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» П.4.3, 4.6, 4.8, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20. Раздел 6, 6.7.1. 6.7.19. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008<br>№123-ФЗ ст. 53, 89 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.   | Выполняется |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      |  | Эвакуационные пути и выходы»<br>П.4.1.3, 4.2.3, 4.2.4-4.2.7, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.10, 5.2.1-5.2.14.<br>5.2.18, 5.2.21-5.2.23, 5.2.26, 5.2.33  |             |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 90 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»<br>7.1,7.10. 7.13   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 54, 83, 84, 86,91, 103, 104 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.31-3.4. 4.1-4.4, 4.6-4.8, 5.2, 5.3 , разделы 6.7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» П.11.2, 13.9-13.11, 13.2.1-13.2.2, 13.3.1, 13.3.4, 13.3.7, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.3.3, 13.14.1-13.14.2, 14.4.4-13.14.6, 13.14.9,13.14.13, 13.15.1-13.15.4, 13.15.7, 13.15.12-13.15.14,13.15.20, 14.1,14.2, 14.3, 15.1-15.3,16.1-16.2,17.1-17.3 приложение А СП 10.13130.2009 — свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный | Выполняется |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      |   | водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16  |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» раздел 14   | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 2-6, 8-18, 21-37, 41-43, 48-50, 54-57, 60, 65, 73, 116-119, 209, 285, 287, 292, разделы 18, 19, приложение 2 Приказ МЧС России от 16.12.2024 N 1120"Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п.7-13 | Выполняется |