

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Магаданской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» июля 2024 г.

Регистрационный № 49-08-2024-010647



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Лечебный корпус Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДИСПАНСЕР ПСИХИАТРИИ И
НАРКОЛОГИИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024900964769

ИНН: 4909053695

Место нахождения объекта защиты:

685001, обл. Магаданская, г. Магадан, ул. Снежная, д. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1981

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций						
1.4.	Высота здания, м	6						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	738						
1.6.	Объем здания, куб. м	4552						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, внутренний пожарный трубопровод с пожарными кранами на каждом этаже						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">00.00</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Глава 16, ст. 69 ФЗ №123 от 22.07.2008 ; п.1, ст. 17ФЗ № 384 от 30.12.2009; СП 4.13130.2013; п.п.5.4. СП 158.13330.2014	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.62,68 ФЗ от 22.07.2008 №123; СП 8.13130.2020; Раздел 4.СП 31.13330.2021; п.8.14 СНиП 21-01-97	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Раздел 8 СП 4.13130.2013; раздел 15 СП 42.13330.2010; ст. 90 ФЗ №123 от 22.07.2008; пп. 71-72 "Правил противопожарного режима в РФ"; п. 8.1 СП 112.13330.2011; п. 4.6 СНиП 21-02-99; табл. 7.6 СП 52.13330.2016; табл. 5.2 (прим. 2) СП 158.13330.2014	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Главы 8-9-10 ст. 57-58-87, глава 31, табл.21-24 ФЗ от 22.07.2008 №123; раздел 4-8 СП 112.13330.2011; глава 4, 5.1.2, 5.1.1-5.3.5, 5.4.7, 6.4 СП 2.13130.2009; раздел 6 СП 118.13330.2012; пп. 4.2-4.4, 4.13, 4.14, 4.22, 4.24, 5.1.3, 5.1.9, 5.1.10, ст. 5.2, пп. 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2.2, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 6.11.3 СП 4.13130.2009; ст. 6 СНиП 31-05-2003; пп.4.1-4.2, глава 5, глава 9, раздел 4 СП 17.1333.2017	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 53, 54, 86, 89, таблицы 28 и 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; пп.36, пп. 116-120 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Разделы 3-5 СП 1.13130.2009* «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пп. 7.6, 7.6.9 СНиП 23-05-95; пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6, 7 СП 3.13130.2009; пп. 1.2-1.6, раздел 2,	Выполняется

		<p>3 НПБ 160-97;п. 1.108 и п.1.109 СНиП 2.08.02-89*; пп. 3.1–3.27, 4.1, 5.1 НПБ 104-03*; ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ; пп. 6.3.3, 6.6.27, 7.2.1-7.2.484.1311500.2020; разделы 4-6 ГОСТ Р 59639-2021; пп. 4.1–4.5, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9–6.21, 6.22–6.43 СНиП 21-01-97*; раздел 5, подразделы 9.2-9.3 «ГОСТ 34428-2018</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; пп. 5.3.2, 6.2.15, раздел 7 СП 4.13130.2013; п. 4.2.12, 6.1.3 СП 1.13130</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Ст. 54, 62, 83, 84, 85, 86, 91 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ; пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, разделы 6, 7 СП 3.13130.2009; пп. 4.1–4.15, разделы 5-6 СП 6.13130.2021; пп. 8.5 СП7.13130.2013; Табл. 1, п. п. п.: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10. СП 10.13130.2009; разделы 11.11-11.15, разделы 12-14 НПБ 88-2001*;пп. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 14, приложение НПБ 110-03; пп. 4.1.1–4.1.40, 4.2.1–4.2.11, 4.3.1–4.3.16, 4.5.1–4.5.4, 4.7.1–4.7.7 СП 9.13130.2009; пп.1.1.1-1.1.18, 1.1.37, 1.2.17-1.2.20, 2.1.1-2.1.12, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20,2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32, 2.1.33, 2.1.35-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.56-2.1.58, 2.1.67, 2.1.69-2.1.71,2.1.73, 2.1.74, 2.1.76 Правила устройства электроустановок (ПУЭ); пп. 4.1, 5.1, 5.2, 8.6 СП 8.13130.2009; разделы 5-7 СП 484.1311500.2020; разделы 3-6 ГОСТ Р 59638-2021; разделы 3-6 ГОСТ Р 59639-2021;</p>	Выполняется

		раздел 4, табл. 1-4 СП 486.1311500.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Часть 7, ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст.4,5,6, раздел VIII Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ;пп.2-7, 12, 14, 20-24, 26, 33, 35, 36, 37.1, 38, 40, 42, 43, 55, 57, 61-65,70, 71, 75, 77, 115-117, раздел 19 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 №645.	Выполняется