

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Магаданской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» ноября 2025 г.

Регистрационный № 49-08-2025-019219



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры Хасынского
муниципального округа Магаданской области"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ
КУЛЬТУРЫ ХАСЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1044900331266

ИНН: 4907007710

Место нахождения объекта защиты:

обл. Магаданская, р-н. Хасынский, пос. Палатка, ул. Ленина, д. 80

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

1.4.	Высота здания, м	9							
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	753							
1.6.	Объем здания, куб. м	6781							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ							
<p>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p style="text-align: center;">Оценка не проводилась</p>									
<p>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p style="text-align: center;">10 293 069,20</p>									
<p>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th style="width: 50%;">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th style="width: 25%;">Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ФЗ № 123 от 22.07.2008 , СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123 от 22.07.2008 , СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123 от 22.07.2008 , СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на	Выполняется							

		объектах защиты" п.4.3, табл.1, п. 4.4, п.4.6, п.4.11, п.4.12, п.4.15	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст. 62, ч.1 ст.99СП 8.13132.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п.4.1, п.4.2, п.4.5, п.5.2, табл. 2, п.5.4, п.5.5,п.5.9, п.5.10, п.5.17.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п.48, п.71, п.75</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч.6 ст.63, ст.90 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты": п.8.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9, п.8.13, п.8.15</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п.71, п.72</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.1 ст.52, ч.1 ст.53, ч.2 ст56, ст.58, ч.3 ст 27. СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты": п.5.2.2, п.5.2.6</p> <p>СП 2.13130.2020 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п, 5.2.2, п.5.2.6,п.5.2.7, п.5.3.1, п.5.3.2,</p>	Выполняется

		п.5.4.1, п.5.4.2, п.5.4.3, п.5.4.4, п.5.4.7, п.5.4.8, п.5.4.9, п.5.4.10, п.5.4.18, п.5.4.20, п.6.7.10, п.6.7.11, п.6.7.14 табл.6.12	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.2 ст.52, ст.53, ст.89,ст.55 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.9, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.21, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.1.4, п.7.1.5, п.7.1.6, п.7.1.7, п.7.1.8, п.7.1.9, п.7.1.10, п.7.1.11, п.9.1.1, п.9.3.1, п.9.3.2, п.9.3.3, п.9.3.4, п.9.3.7, п.9.3.8, п.9.3.9	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.90 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты": п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4, п.7.6, п.7.7, п.7.8, п.7.9, п.7.10, п.7.11, п.7.12, п.7.13, п.7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.51, ст.52, ст.54, ч.2,3, ст.81, ст.83, ст.84, ч.1, ст.85, ст.86, ст.91, ст.99 СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5, табл.1, табл.2 СП 486.1311500,2020 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите	Выполняется

		<p>автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации" п.4.4, п.4.9, табл.1, табл.3 СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.7, п.5.9, п.5.11, п.5.12, п.5.13, п.5.14, п.5.15, п.5.19, п.5.21, п.6.1.1, п.6.1.5, п.6.6.12, п.6.6.13, п.6.6.15, п.6.6.16, п.6.6.36, прил.А СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" п.5.1, п.6.1, п.6.2, п.6.3, п.6.4, п.6.5, п.6.8, п.6.9, п.6.10, п.6.11, п.6.12, п.6.13, п.6.14, п.6.16, п.6.17, п.6.18, п.6.20, п.6.22, п.6.23, п.6.24 СП 10.13130.2020 "Внутренний противопожарный водопровод" п.1.4 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п.10, п.16, п.42, п.47, п.48</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	<p>ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст83, ст.84, ст.85 СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.1.4, п.7.1.5, п.7.1.6, п.7.1.11, п.7.1.12, п.7.1.13, п.7.2.1, п.7.2.2, п.7.2.3, п.7.2.4</p>	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	<p>ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной</p>	Выполняется

<p>безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>безопасности" ст.5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ": п.2, п.3, п.4, п.5, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.18, п.21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.30, п.31, п.32, п.33, п.34, п.35, п.36, п.,37, п.38, п.39, п.41, п.42, п.43, п.44, п.45, п.48, п.49, п.54, п.55, п.56, п.58, п.59, п.60, п.63, раздел XVIII СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" п.4.2, п.4.3, п.5.1, п.6.6, Приложение Б,Г.</p>	
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--