

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» марта 2022 г.

Регистрационный № 50-08-2022-001396



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
«Ступени»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ЧОУ СОШ "Ступени"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1075000008742

ИНН: 5044061754

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.02.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	385

1.6.	Объем здания, куб. м	1631	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Безадресная автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей, при пожаре 3-го типа, вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт ПСЧ без участия сотрудников объекта, внутренний и внешний противопожарный водопровод.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Оценка не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	Требования Федерального закона	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 69, ст.88, СП 4.13130.2013 п.: 4.3, табл. 1, п. 4.19, п. 4.20, п. 5.2.2.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст.127, СП 8.13130.2009 п. 5.2, табл.2, п. 8.4, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8. СП 4.13130.2013 п. 8.1, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9. Требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статьи ст.6, п.7, ст.64, ст.82, ст.86, ст.87, приложение таб. 21, таб.22 Требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст.89, СП 1.13130.2020 п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.10, п. 4.2.13, п. 4.2.18, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.7, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.7, п. 7.1.1, п. 7.12.3, п. 7.12.5, п. 7.12.13, п. 7.12.16, п. 5.2.6; Требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 90, Требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст.127, СП 8.13130.2009 Требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст.127, СП 8.13130.2009 Требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 127п. 5.2, табл.2, п. 8.4, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8.1, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	Требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ статьи ст.6, п.7, ст.64, ст.82, ст.86, ст.87, приложение таб. 21, таб.22	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст.89, СП 1.13130.2020 Требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст.89, СП 1.13130.2020 п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. 4.2.10, п. 4.2.13, п. 4.2.18, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.7, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.7, п. 7.1.1, п. 7.12.3, п. 7.12.5, п. 7.12.13, п. 7.12.16, п. 5.2.6;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 90, СП 4.13130.2013 п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.7, п. 7.10, п. 7.13, п. 7.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст.83, ст.84, ст. 91 СП 5.13130.2009 п. 13.1.11, п. 13.1.12, п. 13.2.2, п. 13.3.2, п. 13.3.4, п. 13.3.6, п. 13.3.8, п. 13.3.12, п. 13.4.1, пп. 13.13.1-13.13.3. СП 3.13130.2009 п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.6, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, табл.1, табл.2 СП 8.13130.2009 п. 5.2, табл.2, п. 8.4, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8. СП 10.13130.2009п. 4.1.1, п. 4.1.7, п. 4.1.8, п. 4.1.10, п. 4.1.13, п. 4.1.16, п. 4.2.1, п. 4.2.4, п. 4.2.9, п. 4.2.10	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	СП 5.13130.2009 п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.4, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.8, п.13.14.9, п.13.14.10, п.13.14.11, п.13.14.12, п.13.14.13, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.12, п.13.15.13, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3,	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	14.4, п. 15.1. п.15.2.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2-6,8-18,21-45,48-52,54-56,58,60,63,65,66,п. 392-413.	Выполняется