

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» марта 2022 г.

Регистрационный № 50-08-2022-001839



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Реабилитационный центр (филиал) Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Московский научно-практический центр наркологии
департамента здравоохранения города Москвы"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Московский научно-
практический центр наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы» Филиал
№3 (Наркологический диспансер №3)

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057723005009

ИНН: 7723356386

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.10.1977

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций						
1.4.	Высота здания, м	11						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	7829						
1.6.	Объем здания, куб. м	24409						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система пожарной сигнализации; система оповещением и управлением эвакуацией "Стрелец-Интеграл"3-го типа; внутренний и наружный противопожарный водопровод.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился на основании п.3 ст.6 Федерального закона №123 – ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3, табл. 1, п.6.1.2 табл. 3, п.6.11.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.5.2 табл. 2, п.5.3 табл. 3, п.6.3, п.8.6, п.9.1	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.98 ч.7, 8, 11. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.6.1.20, п.6.1.21, п.8.1, п.8.4, п.8.6-п.8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.59 ч. 1, 2, 3, 5, 6, ст.87 ч. 2, 6, табл. 21,22, ст.88 ч. 3, 9, ст.134 ч. 2, 3, 4, 6, ст.137 ч. 1, 2, 4, 5. СП2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты": п.6.1.1 табл. 6.1,	Выполняется

		<p>п.6.2.1 табл. 6.3, п.6.6.1 табл. 6.9. СП4.13130.2013."Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п.6.1.36, п.6.1.41-п.6.1.43, п.6.2.10, п.6.3.7, п.6.3.9.</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.53 ч. 1, 2, 3, ст.89 ч. 1, 3, 8, 12, ст.134 ч. 2, 3, 4. СП1. 13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.2.4 – п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.3.1-п.4.3.4, п.8.1.5, п.8.3.3, п.9.1.1, п.9.1.7, п.9.2.1, п.9.2.7 табл. 29, п.9.2.11</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.76 ч.1, ст.90 ППРФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме": п.24, п.35, п.55, п.76, подп. "л", "м", "н" п.462. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.7.3, п.7.13</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	<p>Федеральный Закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 81, ст.83, ст.84, ст.85, ст. 86, ст. 91, ст. 99 ч.2, ст.103, ст. 106, ст.</p>	Выполняется

	<p>оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>107, ст. 128, ст.138. СПЗ.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности": п.4.4, п.5.3, табл. 2. СП5.13130.2009."Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования: п.13.3.2, п.13.3.3, п.13.3.7, п.13.4.1 табл. 13.3, приложение А, табл. А1,А3 п. А4, п. А5, приложение Н, табл. Н1. СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: п.7.2 СП10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»: п.4.1.1 табл. 1,2, п.4.1.6</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СПЗ.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности": п.3.1- п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.5.1- п.5.5. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: п.3.1.11, п.13.1.12, п.13.2.2, п.13.3.2, п.13.3.6, п.13.3.8, п.13.3.12,п.13.4.1, п.13.13.1- п.13.13.3,п.13.14.1,п.13.14.2, п.13.14.5,п.13.14.6,п.13.14.1п.13.14.11,п.1</p>	Выполняется

		<p>3.15.14, п.13.15.15, п.14.1, п.15.1. СП.6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности»: п.4.1- п.4.10 СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности»: п.6.1- п.6.5, п.6.8- п.6.14, п.6.16, п.6.17, п.6.22, п. 6.24, п. 8.1, п.8.5 СП10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»: п. 4.1.6 - п. 4.1.8, п. 4.1.10, п. 4.1.12, п. 4.1.14.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: ст. 37, ст. 39. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.6, ст.63 ч.6, 8; ст.64 ч.1, 4, 5. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 г. №645. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п.2, п.3, п.4, п.6, п.7, п.8, п.9, п. 10, п. 14, п.21, л.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.30, п.31, п.32, п.33, п.35, п.36, п.37, п.38, п.39, п.40, п.41, п.42, п.43, п.47, п.48, п.55, п.56, п.57, п.61, п.62, п.63, п.64, п.65, п.70, п.71, п.72.1, п.72.2, п.74, п.75, п.77, п.81, п.82, п.83, п. 141-152, 154, 155, п.289-292, п.294- 314,</p>	Выполняется

	п.339-350, п.353, п.354, п. 363, п.365, п.374, п.379, п.381, п.382, п.383, п.385, п.386, п.391, п.395, п.401-437, п.461, п.462, п.463, п.464, п.465, п.468, п.471, п.472, п.474, п.475, п.478, п.479, п.480, п.481, п.482, п.483, п. 485, п. 486.	
--	---	--