

«24» марта 2022 г.

Регистрационный № 50-08-2022-002407



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Торгово-развлекательный комплекс «Карусель»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1137746269649

ИНН: 7702811980

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.10.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	40000
1.6.	Объем здания, куб. м	117425
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ДН пониженная пожаро-опасность

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система противодымной защиты; - автоматическая пожарная сигнализация адресно-аналогового типа; - автоматическая установка спринклерного пожаротушения; - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; - внутренний противопожарный водопровод; - наружный противопожарный водопровод
2.	<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	<p>Расчётами индивидуального пожарного риска подтверждается обеспечение безопасной эвакуации людей. Индивидуальный пожарный риск не превышает значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 года №123-ФЗ: <math>Q_{в} = 0,2639 \cdot 10^{-6} &lt; Q_{нв} = 1 \cdot 10^{-6}</math>. В здании предусмотрено выполнение следующих инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: а) ширина эвакуационных путей и выходов предусмотрена не менее установленных в расчёте пожарного риска; б) количество одновременно находящихся в здании людей не превышает значения, установленного в расчёте пожарного риска; в) оборудования здания комплексом систем противопожарной защиты (автоматической установкой пожаротушения, системой противодымной вентиляции, внутренним и наружным противопожарным водопроводом, системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа), соответствующих требованиям законодательства в области пожарной безопасности; г) устройство противопожарных преград, обеспечивающих ограничение распространения пожара.</p>	
3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
ПОЛИСЫ СТРАХОВАНИЯ Серия 001EP № 3030155798 от 13.04.2021		

СБЕРСТРАХОВАНИЕ\_ИП МАЛЬЧИКОВ Б.И. Серия 001ЕР № 3030155800 от 13.04.2021 СБЕРСТРАХОВАНИЕ\_ООО «РИВЬЕРА» Серия 001ЕР № 3030156052 от 13.04.2021 СБЕРСТРАХОВАНИЕ\_ООО «АГРИКО» Серия 001ЕР № 3030156054 от 13.04.2021 СБЕРСТРАХОВАНИЕ\_ООО «СЕРВИС»

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123-ФЗ ст. 69; СП 4.13130.2013 п.п. 4.3, Табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ ст. 62, 68 СП 8.13130.2020 п.п. 5.2, Табл. 2 ППР РФ (от 16.09.2020 г.) п.п. 48, 49	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123-ФЗ ст. 90, Специальные технические условия п. 2.2.2, подъезд к зданию предусмотрен с трех сторон, СП 4.13130.2013 п.п. 8.6-8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123-ФЗ ст. 30, 31, 87, 88, СП 2.13130.2020 п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.3, 5.4.3, 6.7.1, Табл. 6.11, СП 4.13130.2013 п.п. 5.5.2, 5.6.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123-ФЗ ст. 53, 89, СП 1.13130.2020 п.п. 4.2.5 - 4.2.10, 4.2.13-4.2.22, 4.3.2 – 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.9, 7.1.1, 7.1.3 – 7.1.5, Табл. 6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123-ФЗ ст. 90, СП 4.13130.2013 п.п. 7.1 – 7.7, ППР РФ (от 16.09.2020 г.) п.п. 26, 48 – 50	Выполняется
4.7.	Системы	- ФЗ №123-ФЗ ст. 54, 56, 83, 84, 91,	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	103, 104; - Специальные технические условия - п.п. 2.5.1, 2.5.4, 2.5.6, 2.6.1, 2.7.1, 2.8; - СП 3.13130.2009 п.п. 3.2 – 3.5, 5.3 – 5.5; - СП 7.13130.2013 п.п. 7.1, 7.2, 7.11, 7.12, 7.14; - СП 8.13130.2020 п.п. 5.2, Табл. 2; - СП 10.13130.2020 п.п. 6.1.8, 6.1.13, 6.1.22, 6.2.1 – 6.2.4 6.2.6, 6.2.8, 7.2 – 7.6, Табл. 7.1; - СП 486.1311500.2020 Табл. 1; - СП 485.1311500.2020 п.п. 5.1 – 5.6; - СП 484.1311500.2020 п.п. 5.1 – 5.21.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- ФЗ №123-ФЗ ст. 81; - СП 484.1311500.2020 п.п. 5.1 – 5.21 п.п. 7.1 – 7.3, 7.7; - ППР РФ (от 16.09.2020 г.) п.п. 54 – 56;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Специальные технические условия - п.п. 2.10, ППР РФ (от 16.09.2020 г.)	Выполняется