Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«24» июня 2022 г.
Регистрационный № 50-08-2022-008347

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 "КАЛИНКА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025002588566 ИНН: 5020022040

Место нахождения объекта защиты:
141613, обл. Московская, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
11.12.2013
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1240
1.6.	Объем здания, куб. м	16136
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Голосовая автоматическая система оповещения и управления эвакуацией ОРИОН; Системы внутреннего противопожарного водопровода имеется 17 шт. (БЕРЕГ РПК-Н/В (В)-50-1.0-УХЛ1 20 и 3 шт. (РУСАРСЕНАЛ РПК (В)-Н/В-50-1.УХЛ 1-19,2. В каждой группе, в в холлах и коридорах, минимальный расход на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с; автоматическая система обнаружения пожара, дымоудаления, с передачей сигналов о возникновении пожара по выделенному радиоканалу в автоматическом режиме, без участия работников учреждения (Спрут-2, С 2000-БИ); Оборудование для эвакуации из зданий людей Bolid», УО-4С, elmes electronic-РПД, РПУ, МБП-12 голосовая автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей. Для обеспечения эвакуации людей предусматривается

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД» над каждым выходом.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
113 135 827,7		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (Изменения №1) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара Н объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» «Общие требования пожарной безопасности» Раздел 4 п. п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,4.11, 4.12, 4.13, 4.14	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП8.13130.2020 «Системы противо-пожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожарной безопасности» п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11,5.17,5.18,9,10	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2009 (Изменения №1) Проезд для пожарной техники: Участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.), предназначенный для передвижения пожарной техники с соблюдением требований нормативных документов по пожарной безопасности." (пункты 3.29,3.34)«Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7,8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14,8.15, 8.16, 8.17, 8.18	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (Изменение №1). Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям Общие требования пожарной безопасности»«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15,4.17, 4.18, 4.19, 4.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» . Общие требования.п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9,4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1,4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11,4.4.12, 4.4.14, 4.4.15, 4.4.16,4.4.17	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	ликвидации пожара	Раздел 4 (п.4.1) СП4.13130.2013 раздела «Обеспечение деятельности пожарных подразделений» п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7,7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14,7.15,7.16,7.17	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования Раздел 5 п.п..,5.1,5.5,5.9,5.11,5.12,5.15,5.19, 5.21. Раздел 6 п.6.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности Раздел 3п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, Раздел 4 п.п. 4.1, 4.2,4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, Раздел 5 п.п.5.1, 5.2,5.3, 5.4, 5.5. Раздел 6 и раздел 7	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования Раздел 5 п.п.5.1, 5.2,5.3, 5.4, 5.5.,п.5.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Раздел 1 п.п.2,6,7,8,9,10,13,14,15,16 ,17,18,20,22-32 Раздел 3 п.п.77-82 Раздел 6 п.п.88-92 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	Выполняется