Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«06» июля 2022 г.
Регистрационный № 50-08-2022-009012

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Журавлик»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №25 "Журавлик"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025001720435 ИНН: 5014007816

Место нахождения объекта защиты:
140615, обл Московская, г Зарайск, д Журавна, Дом 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
15.06.1984
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1133
1.6.	Объем здания, куб. м	4342
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1)РСПИ «Стрелец-Мониторинг» – объектовая станция исп.2 с модулем МВК-RS; 2)ПКП «ВЭРС – ПК16»- 1 шт.; 3) Источник бесперебойного питания, 2А СКАТ-1200М-1 шт.; 4) Извещатель пожарный дымовой ИП-212-83СМ – 80 шт.; 5) Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А 6 шт.; 6) Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 7 шт.; 7) Оповещатель звуковой, настенный «ТОН - 1С – 12» - 9 шт.; 8) Световое табло «Выход» «БЛИК-С-12» - 10 шт.; Внутренний и наружный противопожарные водопроводы – отсутствуют
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Раздел IV п.4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.11; 4.16 Раздел V п.5.1; 5.1.1;5.1.3;5.1.4; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.6. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях безопасности: глава 16 статья 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях безопасности: Глава 14 статья 62; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: часть 1 п.48 СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности: Раздел IV п.4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты: Раздел	Выполняется

		IV п.4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.11; Раздел V п.5.1; 5.1.1; 5.1.3; 5.1.4; 5.2.2;5.2.4; 5.2.6 Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях безопасности: Глава 19 статья 90	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты: раздел V п.5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.2; 5.2.3;.5.2.4; 5.2.5; 5.2.6; 5.2.7; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4; 5.4.8; 5.4.9. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях безопасности: Глава 18 статья 80	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Раздел 4.1 п.4.1.1,4.1.2; 4.2.3; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.13; 4.2.15; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.20; 4.2.22. Раздел 4.3 п.4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6; 4.3.12.Раздел 4.4. п.4.4.1; 4.4.6; 4.4.8; 4.4.9. Раздел 5.1 п.5.1.4; 5.2.4. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях безопасности: Глава 19 статья 89 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: часть 1 п.22, п.23, п.26, п.27	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты: Раздел	

		IV п.4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.11; Раздел V п.5.1; 5.1.1; 5.1.3; п.5.2; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.6. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях безопасности: Глава 19 статья 90	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Раздел II п.2.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; Раздел III п.3.1; 3.2; 3.3; 3.5; Раздел IV п.4.1; 4.4; 4.8; Раздел V п.5.1; 5.3; 5.4 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты: Раздел VI п.6.1; СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации: Раздел IV п.4.1; 4.2; 4.3; 4.12 СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности: Раздел IV п.4.1; 4.2; 4.3; Раздел VI п.6.1; 6.2; 6.3; 5.4; 6.6 (д); 6.13; 6.14; 6.16; 6.23 СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности: Раздел IV п.4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; Раздел V	Выполняется

		п.5.2; 5.11 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности: Раздел IV п.4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 4.1.12; 4.1.13; 4.1.16; Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.54; ст.83; ст.84; ст.103 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» часть 1 п.36, п.37, п.48, п.50, п.54	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: Раздел II п. 2.5; 2.6; 2.7; Раздел III п.3.1; 3.2; 3.3; 3.5; Раздел IV п.4.1; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; Раздел V п.5.1; 5.3; 5.4; 5.5 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности: Раздел IV п.4.2; 4.3; 4.6; 4.7; 4.8; 4.10; 4.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Нормы пожарной безопасности «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по	Выполняется

		дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» утвержденные приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» часть 1 п.2 ,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,21,22,23,25,26,27,30,31,32,33,34,35 ,36,37,41,43,48,50,60; часть 2 п.71, 73; часть 6 п.98; часть 8 п.118,119; часть 9 п.124; часть 18 п.392,393,394; часть 19 п. 395,396,397,398,399,400, 402,403,404,406,407,409,412,413. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Раздел I Глава I ст.1 п.2,ст.2 п.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15, 17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,32,37, 38,39,40,41,43,45,48,49,50; ст.3; ст.4 п.1,2,3,4; ст.5; ст.6 п.1.5; Глава 13 ст.48,19,50; Глава 14 ст.51,52,53,54,55,60,62,63,64; Раздел II Глава 15 ст.68; Раздел III Глава 18 ст.78,79,80; Глава 19 ст.81; ст.82 п.1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13 ст.83 п.6,7,9,10; ст.84 п.1,2,3,4,7,9,10,11; ст.86; ст.87 п.1,2,6,7,8,11; ст.89 п.1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15; ст.90 п.1/1 ; ст.91; Раздел IV Глава 22 ст.98 п.9; ст.99 п.1; Раздел V Глава 24 ст.105,106; Глава 27 ст.123; Глава 29 ст.126,127,128; Раздел VI Глава 30 ст.134 п.1,2,3,5,6,7,8. СП 12.13130.2006 «Определение категорий	

		помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»: Глава 1 п.1.1, п.1.2; Глава 4 п.4.1, п.4.2; Глава 5 Федеральный закон №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»: ст.4; ст.10 п.3, ст.11 п.1, ст.12 п.1/1, п.1/9 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля: Глава 1, глава 6, глава 7	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.