Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» июля 2022 г.
Регистрационный № 50-08-2022-009858

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью "МЭРКУРИ ЭЛИТ"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭРКУРИ ЭЛИТ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700361710 ИНН: 7722257745

Место нахождения объекта защиты:
143082, обл Московская, г Одинцово, д Барвиха, Дом 114 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
25.10.2005
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2918

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	47873
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	универсальный концертный зал оборудован системой противодымной защиты; пожарная сигнализация ESSER FLEX (вывод на пост охраны.); оповещение и управление эвакуацией ТОА (3-го типа); внутренний противопожарный водопровод - 36 ПК; наружный противопожарный водопровод обеспечивается от сети городского водопровода, от 2-х гидрантов диаметром трубы 200мм. расположенных в радиусе не менее 5м. от стен здания и расстояние между гидрантами не превышает 200м.; все помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения ОП-4, ОУ-3. Всего: 75 шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась (ст.6 п.3 и ст.64 п.2 ФЗ №123)		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит согласно страховому договору № 0325R/318/0000001/22 от «28» февраля 2022г.		

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89* Противопожарные разрывы между рассматриваемыми зданиями и соседними зданиями и сооружениями приняты не менее 6 м. п.1 табл.1, п.8.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84* Расход воды на наружное пожаротушение принят не менее 45 л/с, обеспечивается от сети городского водопровода, от 2 пожарных гидрантов, диаметром трубы 200мм, расположенных в радиусе не далее 5 м от стен зданий и расстояние между гидрантами не превышает 200 метров. п.2.11, п.2.13 табл.6, п.2.24, п. 9.30, п.9.32.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.07.01-89* К зданию обеспечена возможность проезда пожарных машин со всех сторон шириной не менее 4,5м на расстоянии 5-8м от наружных стен, сквозные проезды не менее 4,2м и высота не менее 4,25м. п.1, табл.1 п.2 СНиП 2.08.02-89 п.1.6.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 2.08.02-89* Здание II степени огнестойкости. п.1.14 табл.7 СНиП 21-01-97* По функциональной пожарной опасности здание относится к классу- Ф 2.1: п.5.21 СНиП 21-01-97* Пределы огнестойкости	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		строительных конструкций для зданий II степени огнестойкости приняты не менее: -несущие элементы здания R90; -наружные стены E 15; - перекрытия REI 45; -внутренние стены лестничных клеток REI 90; -марши и площадки лестничных клеток R 60. п.5.13, п.5.14 табл. 1,2,3, п.5.18 табл.4 СП 2.13130.2020 П.6.7.18 фермы, балки над сценой R 45 ФЗ №123 табл.21 несущие стальные конструкции фермы R 15 Класс конструктивной пожарной опасности С1, строительные конструкции К1.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 21-01-97* Из помещений предназначенных для одновременного пребывания более 50 чел. принято не менее 2-х эвакуационных выходов. С каждого этажа и из здания принято не менее 2-х эвакуационных выходов. Высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м. Ширина эвакуационных выходов не менее 1,2 м, в остальных случаях 0,8 м. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации приняты открывающиеся по направлению выхода из здания. Эвакуационные лестничные клетки приняты с естественным освещением. п.6.12, 6.13, 6.16, 6.17, 6.18.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья90.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Обеспечение деятельности пожарных подразделений.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты 1, 2, 3, 10, 23-32) СНиП 2.04.01-85* В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод из расчета орошения каждой точки помещений не менее чем двумя струями воды с расходом не менее 2,5 л/сек. каждая п. 6.1 табл. 1,2,3 НПБ-104-03 Здание оборудовано системой речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Управление СОУЭ осуществляется из помещения пожарного поста и автоматически при сигнале «пожар» п.5.1 табл.2, п.3.1.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (разделы 1-7) СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (разделы 1-11.) СП486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и	Выполняется

		правила проектирования» (разделы 1- 4.).	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (пункт3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.) Статья 5, п. 3,4 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"(пункт7. организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения в процессе их строительства и эксплуатации. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты 1, 2, 3, 10, 23-32).	Выполняется