Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«04» августа 2022 г.
Регистрационный № 50-08-2022-010747

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью "БЦ ЛАЙФ"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ООО "БЦ ЛАЙФ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1207700420212 ИНН: 7708391121

Место нахождения объекта защиты:
обл Московская, г Красногорск, проезд Оптический

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.04.2022
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	19
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1300
1.6.	Объем здания, куб. м	19810
1.7.	Количество этажей	3

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано следующими системами и средствами противопожарной защиты: -система пожарной сигнализации адресного типа с выводом сигналов о возникновении пожара на пост охраны и дублированием на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны -систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3-го типа -система противодымной защиты -наружный противопожарный водопровод -эвакуационное и аварийное освещение
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено, что здание ООО "БЦ ЛАЙФ", расположенное по адресу: Российская Федерации, Московская область, г. Красногорск, Оптический проезд, д.1, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. Значение пожарного риска соответствует 3,642*10-7, что соответствует значениям, установленным частью 1 статьи 79 ФЗ №123-ФЗ. Расчет проводится с целью подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности с учетом: -устройства высоты потолка в лестничных клетках менее 2.2 м, но не менее 2 м; -устройства ширины горизонтальных участков пути эвакуации в коридорах объекта защиты менее 1.2 м, но не менее 0.8 м. На объекте

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

предусматриваются соответствующие ТСПЗ: СПС, СОУЭ 3-го типа, ДУ.			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Страхование не проводилось. На основании собственной оценки возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 рублей.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" (с Изменением №1) п. 4.3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.99 СП 8.13130.2020 "Источники наружного противопожарного водоснабжения" п.4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 8.1, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.98 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		планировочным решениям" (с Изменением №1)Раздел №8	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.57, 58, 87 СП 2.131390.2020 ""Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.4, 5.4.4, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.13, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1 СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта: п. 3.1, 3.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.89 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.9, 7.2.1, 7.2.3 СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта: п. 3.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.17, 71,72 м, н,о, 394 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" (с Изменением №1) п. 7.1,7.2, 7.3, 7.12, 7.13 СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта: п. 3.4	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.51, 52, 54, 56, 81, 82, 83, 84, 91,103, 106, 107, 127, 128, 138 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п.4.1, 4.2, 4.4-4.8, раздел 7 таблица №2 СП 484.13111500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" приложение А п. А.3 СП 486.13111500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" раздел 4 СП 7.13130.2013 (с Изменениями №1,2) "Отопление, вентиляций и кондиционирование" п.7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.11, 7.14, 7.17, 7.20, 7.22 СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты Внутренний противопожарный водопровод" п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 15.1, 15.2 СП 8.13130.2020 "Источники	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		наружного противопожарного водоснабжения" п.4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 8.1, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10 СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта: п.3.2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.13111500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"раздел 7.1, 7.2, 7.5 СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование" п.5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 5.10, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (с Изменениями №1,2) п.6.24, 7.20, 7.22 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.3.12 ЧП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод" п.6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 15.1, 15.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" п.2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 84, 85, 86, 87, 337, 354, 355, 356, 357, 358, 364, 366, 367, 392, 393, 394, 395, 397, 406, 407, 409, 413 "Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую ил служебную деятельность в организациях, по	Выполняется

		программам противопожарного инструктажа" (утв. Приказом МЧС России от 18.11.2021 №806) п.1-27	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.