Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» октября 2022 г. Регистрационный № 50-08-2022-013980



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

административно-бытовой комплекс

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта зашиты:

Солодов Евгений Иванович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 314774604400545 ИНН: 772808205790

Место нахождения объекта защиты:

142073, обл Московская, г Домодедово, д Одинцово, тер Бор, Строение 63

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.08.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов	
		управления учреждений,	
		проектно-конструкторских	
		организаций, информационных	
		и редакционно-издательских	
		организаций, научных	
		организаций, банков, контор,	
		офисов	
1.4.	Высота здания, м	5	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	384	
	здания, кв. м		

1.6.	Объем здания, куб. м			2530
1.7.	Количество этажей			2
1.8.	Категория наружных устано	рвок по пожарной	Не	е имеет
	опасности, категория здани	-		
	пожарной и взрывопожарно			
	указывается для зданий пр			
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты СО	УЭ 2-го ти	ипа; СПС; ПК; ПГ.
	(системы противодымной за	ащиты, пожарной		
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и		
	управления эвакуацией, вну	тренний и наружный		
	противопожарные водопров	воды)		
2.	_	<u>го риска, проведенная н</u>		
	_	ился расчет пожарного рис	-	<u> </u>
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых			
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для			
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе			
	перечень и	тип систем противопожарн	нои защить	JI)
	не производилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара			
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов			
	имуществу третьих лиц		зя реквизи	гы документов
	П	страхования)	4/21 20	12 2021 -
	<u> </u>	мущества №426-567-13439		
4.		ении мероприятий по об		_
	безопасности, выполнен	-	еспечиват	ться на ооъекте
	**	защиты	<u> </u>	
	Наименование	Реквизиты нормативных г	-	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных док	·	выполнении
	мероприятия	по пожарной безопасн		выполняется/не
		перечень статей (частей, г	· 1	выполняется
		устанавливающих требо		
		пожарной безопасности к	Ооъекту	
4 1	П	Защиты		D
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013 «Сис		Выполняется
	расстояния между	противопожарной зац		
	зданиями и сооружениями	Ограничение распростр		
		пожара на объектах зап		
	***	пункты 4.3-4.6, 4.11, 4.12		<u> </u>
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2020 «Сис	стемы	Выполняется

4.2	противопожарное водоснабжение	противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», пункты 3.3, 3.11, 3.13, 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.10, 5.11, 6.1, 7.1-7.8, 9.1-9.6, 10.1-10.6, 10.10, 10.11, 11.1-11.7, табл. 2.	D
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», пункты 8.1, 8.3, 8.6-8.10, 8.13.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 2, 61, 28, 29, 57, 87, таблицы 3, 21-24, 28-29. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», пункты 4.1-4.8, 5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.20, 6.6.1-6.6.2, табл.6.9. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», пункты 5.5.1-5.5.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	•	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»,	Выполняется

		пункты 7.1-7.16.	
1.7.	Системы	СП 3.13130.2009 «Системы	Выполняется
	противопожарной защиты	противопожарной защиты. Система	
	(системы противодымной	оповещения и управления	
	защиты, пожарной	эвакуацией людей при пожаре»,	
	сигнализации,	пункты 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5,	
	пожаротушения,	таблицы 1 и 2. СП	
	оповещения и управления	484.1311500.2020 «Системы	
	эвакуацией, внутренний и	противопожарной защиты.	
	наружный	Системы пожарной сигнализации и	
	противопожарные	автоматизация систем	
	водопроводы)	противопожарной защиты. Нормы	
		и правила проектирования»,	
		пункты 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.6,	
		6.2.10-6.2.14, 6.3.1-6.3.4,	
		6.4.1-6.4.5, 6.5.1, 6.6.1-6.6.41,	
		7.1.1-7.1.3, 7.2.1-7.2.2, Приложение	
		А. СП 486.1311500.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Перечень зданий, сооружений,	
		помещений и оборудования,	
		подлежащих защите	
		автоматическими установками	
		пожаротушения и системами	
		пожарной сигнализации.	
		Требования пожарной	
		безопасности», пункты 4.1-4.9,	
		таблицы 1 и 3. СП 7.13130.2013	
		«Отопление, вентиляция и	
		кондиционирование. Требования	
		пожарной безопасности», пункты	
		7.1-7.2. СП 8.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Наружное противопожарное	
		водоснабжение. Требования	
		пожарной безопасности», пункты	
		3.3, 3.11, 3.13, 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.10,	
		5.11, 6.1, 7.1-7.8, 9.1-9.6, 10.1-10.6,	
		10.10, 10.11, 11.1-11.7, табл. 2. СП	
		10.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Внутренний противопожарный	
		водопровод. Нормы и правила	

		проектирования», пункты 6.1.1-6.1.5, 6.1.9-6.1.13, 6.1.17-6.1.19, 6.1.23, 6.1.25, 6.1.28, 6.2.1-6.2.5, 6.2.13-6.2.17, 7.1-7.9, 7.14-7.16, 13.1-13.3, 14.1.1, 14.1.4, 14.1.6, 14.1.11-14.1.16, 14.4.1-14.4.2, таблица 7.1 и 7.3, приложение «А».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункты 5.16, 5.17, 6.1.4, 6.3.1, 7.1.1-7.1.13, 7.2.1-7.2.4.	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», пункты 4.1.1-4.1.40, 4.2.1-4.2.11, 4.3.1-4.3.16, 4.5.1-4.5.4, 4.7.1-4.7.7. Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября	Выполняется

2020 года №1479, пункты 2-6,	
14-17, 22-29, 31-33, 35-43, 48-50,	
54-56, 60 раздела I, пункты 337-372	
раздела XVI, пункты 392-394	
раздела XVIII, пункты 395-413	
раздела XIX, Приложение 1	
«Нормы обеспечения	
огнетушителями объектов защиты	
в зависимости от их категорий по	
пожарной и взрывопожарной	
опасности и класса пожара» и	
Приложение 2 «Нормы оснащения	
помещений передвижными	
огнетушителями".	