Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«30» декабря 2022 г.
Регистрационный № 50-08-2022-018644

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Индивидуальный предприниматель Матвеева Ольга Алексеевна Хостел «Матрешка»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Индивидуальный предприниматель Матвеева Ольга Алексеевна Хостел «Матрешка»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 3217746003995 ИНН: 5042053000

Место нахождения объекта защиты:
141300, обл Московская, г Сергиев Посад, ул Вознесенская, Дом 46

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
22.12.2006
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	129
1.6.	Объем здания, куб. м	348
1.7.	Количество этажей	1

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пожарная сигнализация; оповещение и управление эвакуации 3-го типа; наружный противопожарный водопровод
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Отсутствует		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 14.07.2022 № 276-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (глава 16, статья 69, пункт 1). СП 4.13130.2013 (часть 4, пункты 4.2 – 4.4, 4.6, 4.11, 4.12;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.19; часть 5: пункты 5.1, 5.2).	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 14.07.2022 № 276-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (глава 15, статья 68, пункты 1 – 3). СП 8.13130.2009 (часть 4, пункты 4.1 – 4.4; часть 5, пункты 5.1, 5.2, 5.4 – 5.6, 5.12).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Приказ МЧС России от 15.06.2022 № 610. СП 4.13130.2013 (часть 8, пункты 8.1, 8.3)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (часть 4, пункты 4.2 – 4.4, 4.6, 4.11, 4.12; 4.19; часть 5, пункты 5.1, 5.2). СП 2.13130.2020 (часть 4, пункты 4.2-4.8; часть 5, пункт 5.2, подпункт 5.2.1 – 5.2.8, пункт 5.4, подпункт 5.4.1 – 5.4.5, 5.4.18; часть 6, пункт 6.7, подпункт 6.7.1, 6.7.9).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 14.07.2022 № 276-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (глава 14, статья 53, пункты 1-4). СП 1.13130.2020 (часть 4, пункт 4.2, подпункт 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.19, 4.2.20-4.2.22, пункт 4.3, подпункт 4.3.1 – 4.3.6, 4.3.8; часть 7, пункт 7.1, подпункт 7.1.3 - 7.1.5, пункт 7.2, подпункт 7.2.1, 7.2.2).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 14.07.2022 № 276-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (глава 14, статья 53, пункты 1-4). СП 1.13130.2020 (часть 4, пункт 4.2, подпункт 4.2.1,	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.2.4, 4.2.9, 4.2.19, 4.2.20-4.2.22, пункт 4.3, подпункт 4.3.1 – 4.3.6, 4.3.8; часть 7, пункт 7.1, подпункт 7.1.3 - 7.1.5, пункт 7.2, подпункт 7.2.1, 7.2.2).	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 14.07.2022 № 276-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (глава 14, статья 54, пункты 1,2; статья 56, пункты 1,2; статья 62, пункты 1-3). СП 484.1311500.2020 (часть 5, пункты 5.1 – 5.22; часть 6, пункт 6.1, подпункты 6.1.1-6.1.6; пункт 6.2, подпункты 6.2.1-6.2.6, 6.2.11; пункт 6.3, подпункты 6.3.1-6.3.4; пункт 6.4, подпункты 6.4.1-6.4.5; пункт 6.5, подпункт 6.5.1, 6.5.4; пункт 6.6, подпункт 6.6.1-6.6.5, 6.6.9, 6.6.11-6.6.15, 6.6.27; часть 7, пункт 7.1, подпункт 7.1.1-7.1.13; пункт 7.2, подпункт 7.2.1-7.2.4. СП 3.13130.2009 (часть 3, пункт 3.1-3.5; часть 4, пункт 4.1-4.8; часть 5, пункт 5.1-5.5; часть 7).	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 (часть 5, пункты 5.1 – 5.22; часть 6, пункт 6.1, подпункты 6.1.1-6.1.6; пункт 6.2, подпункты 6.2.1-6.2.6, 6.2.11; пункт 6.3, подпункты 6.3.1-6.3.4; пункт 6.4, подпункты 6.4.1-6.4.5; пункт 6.5, подпункт 6.5.1, 6.5.4; пункт 6.6, подпункт 6.6.1-6.6.5, 6.6.9, 6.6.11-6.6.15, 6.6.27; часть 7, пункт 7.1, подпункт 7.1.1-7.1.13; пункт 7.2, подпункт 7.2.1-7.2.4. СП 486.1311500.2020 (пункт 4, подпункт 4.1-4.6, 4.8-4.10). СП 6.13130.2021 (пункт 5, подпункт 5.1 – 5.12; пункт 6, подпункт 6.1 –	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.8). СП 3.13130.2009 (часть 3, пункт 3.1-3.5; часть 4, пункт 4.1-4.8; часть 5, пункт 5.1-5.5; часть 7).	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ (глава 2, пункты 2.1, 2.2, 2.4; глава 3, пункты 3.1 – 3.8; глава 4)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.