


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Московской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«12» января 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-000147



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская  
школа искусств имени А.С. Голубкиной"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ А.С.ГОЛУБКИНОЙ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025001719973

ИНН: 5014008351

Место нахождения объекта защиты:

140600, обл. Московская, г. Зарайск, ул. К.Маркса, д. 42

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.01.1903

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	219

1.6.	Объем здания, куб. м	4853			
1.7.	Количество этажей	3			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Приемно-контрольный прибор ВЭРС-ПК16 – 1шт, Источник бесперебойного питания, 2А – «СКАТ 1200М» - 1 шт., РСПИ «Стрелец Мониторинг» оповещатели звуковые настенные «ТОН-1С-12» - 6 шт., Световое табло «ВЫХОД» «Блик-С-12» - 3 шт. ; дымовые пожарные извещатели ИП-212-83СМ – 52 шт., ИК-Лучевые «Артон-ДЛ» - 4 шт., ручные пожарные извещатели ИПР-ЗСУ – 2 шт., огнетушители (ОП – 4) – 7 шт.			
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчёт пожарного риска не проводился на основании п.3 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>				
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.</p>				
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Реквизиты нормативных правовых</th> <th>Сведения о</th> </tr> </thead> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Раздел IV П. 4.3, п. 4.4, п.4.20 Раздел V п.5.1.3, п. 5.6.2. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: глава 16 статья 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Глава 14 статья 62; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: часть 1 п. 48 СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности: Раздел IV п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5. Раздел V п. 5.2; 5.6; 5.11.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Раздел IV П. 4.3, п. 4.4, п.4.20 Раздел V п.5.1.3, п. 5.6.2. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности: Глава 19 статья 90 ч.1	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты раздел Пункт 5.2.4-5.2.7, п. 5.4.5 п. 6.7.15. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Глава 18 статья 80	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Пункт 4.1.3, п. 4.2.1 - 4.2.7, п. 4.3.1 – 4.3.4, п. 4.4.1-4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 8.1.1 – 8.1.5, п.8.1.11 – 8.1.13, п.8.1.17, п.8.1.19, п.8.1.29, п.8.2.3, п.8.2.6 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Глава 19 статья 89 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» часть 1 п. 22, п. 23, п. 26, п. 27	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Раздел IV п. 4.3; 4.4; 4.11, п.4.20; Раздел V п.5.1; 5.1.1; 5.1.3; 5.6.2 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Глава 19 статья 90 ч.1	Выполняется
4.7.	Системы	СП 3.13130.2009 Системы	Выполняется

	<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: Пункт 3.1 – 3.5, п. 4.1 - 4.4 , п. 5.1 – 5.5, п.6, п. 7 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты: Раздел VI п.6.1: СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации: Раздел IV п.4.1; 4.2; 4.12 СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности: Раздел IV п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5. Раздел V п. 5.2; 5.6; 5.11. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: ст. 54; ст. 83; ст.103 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации часть 1п. 36, п. 37, п. 48. п. 50, п. 54</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого</p>	<p>СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: Раздел III п.3.1 - 3.5; Раздел IV п.4.1-4.3, Раздел V п. 5.1</p>	Выполняется

	<p>направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>- 5.5 п. 6, п. 7. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности: Раздел IV п.4.1, п. 4.3, п. 4.4 п. 4.6-4.11, п. 4.13, п. 4.14.</p>	
<p>4.9.</p>	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: часть 1 п. 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,48,50,54,60; часть 2 п.71,73; часть 6 п. 98; часть 8 п.118,119; часть 14 п. 286, 293, часть 18 п. 392,393,394; часть 19 п.395,396,397,398,399,400, ,403,404,406,407,409,413. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Раздел I Глава I ст. Ст. 2 ч. 7, ст. 5 ч. 1-4, ст. 6. Ч. 1 п. 2, ч. 3, ч. 5. Глава 14. Ст. 51 ч.3, ст. 52, ст. 53, ч.1-3, ст. 54, ст. 57, ч. 1, ст. 58 ч. 1, ст. 59, ст. 60, ст. 62, ст. 64. Раздел III Глава 19 ст.81 ч. 1, ч.2; ст. 82 п. ч. 1-5, ч 7-10 ст. 83 ч. 1, ч. 4-7, ч. 9-10 , ст. 84, ч. 1-11, ст. 86, ст. 89, ст.90 ч.1, ст. 91 Раздел V Глава 23. Ст. 103 ч. 1-6 Глава 24. Ст. 105 ч. 1-3, ст. 106 ч. 1-2,ст. 107, ч. 1-5. Раздел VI Глава 30 Ст. 134 ч. 1-3, ч. 5-8. Глава 31 Ст. 137 ч. 1-2, ч. 4-6, ст. 138 ч.1 Федеральный закон №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»: ст.4; ст. 10 п.3, ст. 11 п. 1, ст.12 п.</p>	<p>Выполняется</p>

1/1, п. 1/9 ГОСТ Р 12.2 143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). п.4.1, п.4.4, п.4.5, п.4.5.1. п. 6.1, п.6.2.3 – 6.2.10. п. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.8, п. 6.5. п.6.6.1, п.6.6.2, п.6.6.3, п.7.1, п.7.2, п.7.3., п.8.1. п.8.2, п.8.5,п.8.6.

Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

Приложение №1 : п. 1, п. 2, п. 3, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9, п. 10, п. 12, п. 13, п. 14, п.15, п. 16, п. 17, п. 18, п. 19, п. 20, п. 21, п. 22, п. 23, п. 24