


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Московской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«20» января 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-000556



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей  
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035007003041

ИНН: 5034083910

Место нахождения объекта защиты:

142602, обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.08.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	814
1.6.	Объем здания, куб. м	15351

1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>С2000-М РСПИ "Стрелец-Мониторинг" исп. 2  С2000-Ethernet С2000-БИ  С2000-КДЛ С2000-СП1 исп.01  С2000-КПБ С2000-АР2 ипс.02  БРИЗ исп. 01 БРИЗ  ДИП-34А-01-02 МК-2 ИПР  513-3АМ ИПДЛ-Д-2/4р УК-ВК/05 РИП-24 исп. 06  DTM1240 DTM1217  Противодымная защита  Бокс-24/17М5 ШУВ-3 ИО  102-2 Оборудование СОУЭ  PR-391NA PF-6302 EP-6216  PV-6232 PW-6242A  ECS-6216P SC-6224 DPA-600S  PD-6359 PB-6207 PO-6106  DIB-6000 AT-KM-093-1  RM-6024 С2000-АР1 ипс.02  МЕТА 75555 МЕТА 8)555  УКЛСиП (РП) С2000-КПБ  РИП-24 исп. 06 DTM1240  DTM1212 Бокс-12 исп.0  (Бокс-12/34М5) Передача сигнала о срабатывании АУПС на пульт ПЧ: Объектовая станция «ПАК Стрелец-Мониторинг»</p>
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Расчет пожарного риска не производился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона</p>		

3.	<b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка не проводилась			
4.	<b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 п.5.1	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.7.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.4.3; таблица 1 4.20,5.6.2,5.6.4,7.17.4,7.7,8.1,8.6, 8.7.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 п.4.1.1; 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7, 4.2.8, 4.3.2; 4.3.3, 4.3.4; 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.1, 5.2, 8.2.1-8.2.6.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.7.-7.3.	Выполняется
4.7.	Системы	СП 3.13130. 2009 п.3.3; 3.4; 3.5;	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	4.1; 4.2; 4.3,4.4,4.6; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. таблица 1 СП 8.13130.2009 п.5.1 СП 7.13130.2013 п.6.1,6.8,6.9,6.22, 8.1.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 6.13130.2013 п.4.1,4.3,4.4,4.7,4.8,4.10,4.14. СП 7.13130.2013 п.6.1,6.8,6.9,6.22, 8.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», (пункты 2; 3; 4;5; 8; 9;10;11;13;14; 15;16(а,б,д,е,ж,к,мн,о)17(а,б); 18; 21;22; 23;24;25;26; 27(а,в,г,д);28;30; 31; 32; 33; 35(а,б,в,г,д); 36; 37; 41(а,б,г,д); 42; 43; 48;50; 52;54;55;56; 60;65;73;75;89;90;268;288;392;393(а,к);394(а,б,д,е,и,л,н,о); 397;400;403;404;405;406;407;409;412;458 (остальные в части касающиеся) Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные	Выполняется

		приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (главы I. II. III.IV) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: 4,6,64,69,82, 83,84,86,87,88,89,90,91,105,106,107 ,126,127,132,134,137,138,151.	
--	--	--	--