



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Универсальное индустриальное здание №1 в Индустриальном парке «PNK парк
Домодедово 2»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ООО "ПЛТ-5"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1197746537196

ИНН: 9703001124

Место нахождения объекта защиты:

обл Московская, г Домодедово, д Кучино, Строение 50

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.12.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	106749

1.6.	Объем здания, куб. м	1446445			
1.7.	Количество этажей	3			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Автоматические установки пожаротушения; - Автоматическая пожарная сигнализация; - Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа; - Система внутреннего противопожарного водопровода; - Система наружного противопожарного водопровода.			
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчётное значение величин индивидуального пожарного риска предусмотрено: $4,649 \cdot 10^{-7}$ в год Допустимые значения уровня пожарного риска не превышают нормативное значение 10^{-6}				
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась				
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table border="1"> <tr> <td>Наименование противопожарного мероприятия</td><td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</td><td>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td></tr> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Табл. 3, п. 6.1.2 «СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Раздел 2 Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: Универсальное промышленное здание №1 в промышленном парке «PNK парк Домодедово 2» по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, д. Кучино	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Табл. 4, п. 5.3 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» Раздел 6 Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: Универсальное промышленное здание №1 в промышленном парке «PNK парк Домодедово 2» по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, д. Кучино	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.4; п.8.6 «СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Раздел 2 Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: Универсальное промышленное здание №1 в промышленном парке «PNK парк Домодедово 2» по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, д. Кучино	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 12, 37, 87, 88, Табл. 21 ФЗ №123-ФЗ раздел 4; п. 5.3.4; п. 5.4.1; п. 5.4.2; п. 5.4.16 «СП 2.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Раздел 3 Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: Универсальное промышленное здание №1 в промышленном парке «PNK парк Домодедово 2» по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, д. Кучино	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 1, 6 ст. 6; ч. 1, 2 ст. 40; ст. 53; ч. 3 ст. 89 ФЗ №123-ФЗ раздел 4; п. 8.1, п. 8.2, п. 8.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Раздел 4 Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности, объекта:	Выполняется

		Универсальное индустриальное здание №1 в индустриальном парке «PNK парк Домодедово 2» по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, д. Кучино	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 1 ч.2 ст. 39 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.3; п. 7.12; п. 7.13 «СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Раздел 9 Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: Универсальное индустриальное здание №1 в индустриальном парке «PNK парк Домодедово 2» по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, д. Кучино	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 2.1-2.7; п. 3.1-3.5; п. 4.1-4.8; п. 5.3-5.5; п. 17, табл. 2 раздела 7 «СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 6.1.2; п. 16.6.16; п. 16.6.18 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	Выполняется

		противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.7.1.16; п. 6.1.21; п. 6.2.3; «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Табл. 1 «СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» табл. 4, п. 5.3 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 6.1.23; п. 6.2.2; п. 6.2.6; п. 7.6; п. 7.9, п. 7.10 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» Разделы 5-7 Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: Универсальное индустриальное здание №1 в индустриальном парке «PNK парк Домодедово 2» по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, д. Кучино	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	п. 5.12; п. 6.1.4; п. 6.4.1; п. 7.1.3 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 4, 5, 12, 28 ППР в РФ «ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Раздел 10 Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: Универсальное промышленное здание №1 в промышленном парке «PNK парк Домодедово 2» по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, д. Кучино	Выполняется