Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» февраля 2023 г.
Регистрационный № 50-08-2023-002855

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЬЕРА ПАРК"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РИВЬЕРА ПАРК"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1145027020357 ИНН: 5027222000

Место нахождения объекта защиты:
обл Московская, г Балашиха, ул Реутовская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
28.12.2022
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	3

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1802
1.6.	Объем здания, куб. м	7622
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресно-аналоговая, СОУЭ 3-го типа (речевое), ПАК «Стреле Мониторинг», ВПВ: 6 ПК ДУ-50, Система дымоудаления

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Для здания в соответствии с Государственным контрактом проводилась оценка пожарного риска на объекте в соответствии с требованиями постановления правительства РФ №272 от 31.03.2009 г., и приказом МЧС России №382 от 30.06.2009 г. Для расчета времени эвакуации и времени скопления принята индивидуально-поточная модель движения людей с помощью программного комплекса Fenix+ 2. Исходные данные для расчетов сценария №1: Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3 (Дома жилые многоквартир-ые). Наличие систем автоматического пожаротушения: Не требуется. Наличие систем автоматической пожарной сигнализации: Выполнена по нормам. Наличие систем оповещения и управления эвакуацией: Тип 2. Наличие систем противодымной защиты: Выполнена по нормам. Дислокация подразделений пожарной охраны: Выполнена по нормам. Количество не эвакуировавшихся людей: Nнеэв=0. Общее количество людей: NΣ=864. Вероятность эвакуации составляет: Рэ = 0.999 · (NΣ - Nнеэв) / NΣ = 0,999. Расчёт величины индивидуального пожарного риска для сценария Расчетная величина индивидуального пожарного риска QB,i для i-го сценария пожара в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4 рассчитывается по формуле (6): QB,i = QП,i[1-(Рэ,i+(1-Рэ,i)Рсп,i)] где Qп,i — частота возникновения пожара в здании в течение года, определяется на основании статистических данных, приведенных в «Приложении № 1 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности — приказ МЧС РФ от 30.06.2009 № 382». В соответствии с

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

приложением № 1 методики для зданий наименования «Дома жилые многоквартирные» принимаем QП = 0,026; С учетом вышеизложенного, подставим полученные значения в расчетную формулу: КП.З = 1 − (1 − 0,8 · 0,8) · (1 − 0,8 · 0,8) = 0,8704 Рсп = 1 − (1 − 0,8704) (1 − 0,95) (1 − 0) (1 − 0) = 0,99352 Определим величину индивидуального пожарного риска: QВ = 0,026 [1 − (0,999 + (1 - 0,999) 0,99352)] = 1,685 · 10-7 Результаты расчёта показывают, что индивидуальный пожарный риск для данного сценария не превышает значения, установленного Федеральным законом №123-ФЗ. Исходные данные для расчетов сценария №2: Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.1 (Дошкольные образовательные организации). Наличие систем автоматического пожаротушения: Не требуется. Наличие систем автоматической пожарной сигнализации: Выполнена по нормам. Наличие систем оповещения и управления эвакуацией: Тип 3. Наличие систем противодымной защиты: Выполнена по нормам. Дислокация подразделений пожарной охраны: Выполнена по нормам. Оснащение первичными средствами пожаротушения: Выполнена по нормам. Количество не эвакуировавшихся людей: Nнеэв=0 Общее количество людей: NΣ=122 Вероятность эвакуации составляет: Рэ = 0.999 · (NΣ - Nнеэв) / NΣ = 0,999 Расчетная величина индивидуального пожарного риска QВ,i для i-го сценария пожара в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4 рассчитывается по формуле (6): QВ,i = QП,i[1-(Рэ,i+(1-Рэ,i)Рсп,i)] где Qп,i — частота возникновения пожара в здании в течение года, определяется на основании статистических данных, приведенных в «Приложении № 1 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности — приказ МЧС РФ от 30.06.2009 № 382». В соответствии с приложением № 1 методики для зданий наименования "До-школьные образовательные организации" принимаем QП = 0,0013 С учетом вышеизложенного, подставим полученные значения в расчетную формулу: КП.З = 1 − (1 − 0,8 · 0,8) · (1 − 0,8 · 0,8) = 0,8704 Рсп = 1 − (1 − 0,8704) (1 − 0,95) (1 − 0,75) (1 − 0) = 0,99838 Определим величину индивидуального пожарного риска: QВ = 0,0013 [1 − (0,999 + (1 - 0,999) 0,99838)] = 2,106 · 10-9 Результаты расчёта показывают, что индивидуальный пожарный риск для данного сценария не превышает значения, установленного Федеральным законом №123-ФЗ. В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено, что объект по титулу: «Жилой дом с пристроенной дошкольной образовательной организацией на 120 мест по адресному ориентиру: Московская область, городской округ Балашиха, 16-й км автодороги М7 «Волга», корпус 5.1, корпус 5.3» имеет такое объемно-планировочное, организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удален-ной от выхода из здания точке. В здании необходимо выполнение следующих противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре: а) ширину эвакуационных путей и выходов предусмотреть не менее установленных данным расчетом; б) количество одновременно находящихся в здании людей не должно превышать значения, установленного данным расчетом; в) указанные в расчете системы противопожарной защиты должны быть в

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

работоспособном состоянии; г) лестничные клетки и хозяйственные кладовые (блоки кладовых) должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Вывод справедлив для исходных данных, представленных в расчете (объемно-планировочные и архитектурные решения, количество людей, наличие указанных систем противопожарной защиты и т.д.). При изменении исходных данных расчет пожарного риска должен быть проведен повторно.			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Отсутствует.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ст. 69, СП 4.13130.2013: п. 4.2, п. 4.3. п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.7. п. 4.8, п. 4.9, п. 4.10, п. 4.11, п. 4.12, п. 4.13, п. 4.14, п. 4.15, п. 4.16, п. 4.17, п. 4.18, п. 4.19, п. 4.20, п. 5.6.1, п. 5.6.2, п. 5.6.3, п. 5.6.4, п. 5.6.5.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 1, 2 ст. 68, ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 6 ст. 17, СП 4.13130.2013: п. 8.7, п. 8.9, СП 8.13130.2009: п. 4.3, п. 4.4, п. 5.2, табл. 2, п. 9.11, п. 8.9, п. 6.3, п. 6.6.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 1, 6 ст. 17, СП 4.13130.2013: п. 8.7, п. 8.9, п. 8.10, п. 4.3 табл. 1, п. 6.11.2, п. 4.14.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 1, 2, 4 ст. 137; ч. 6 ст. 87; ч. 1, 6, 8, 9, 16 ст. 88; ч. 1 ст. 32; ч. 15 ст. 89, ст.	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	87, ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 2 ст. 17, СП 1.13130.2009: п. 3.1, СП 2.13130.2012: п. 5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.3.2, п. 5.3.3, п. 5.3.4, раздел 6 п. 5.4.16, п. 5.4.18, п. 6.13, табл. 6.9 п. 6.7.1, п. 6.7.15, СП 4.13130.2013: п. 5.4.11, п. 5.6.3, п. 5.6.4, СП 7.13130.2013: п. 8.1, СП 59.13330.2016: п. 5.2.29, СП 118.13330.2012: п. 6.29, п. 6.9, ГОСТ Р 53296-2009: п. 5.1.6, п. 5.1.7, п. 5.2.1, п. 5.2.3, ГОСТ Р 12.2.143-2009: п. 4.1, п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.4, п. 4.5, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.6, п. 6.7, раздел 7, раздел 8, прил. А, прил. Б, прил. В, прил. Г, ГОСТ Р 52544-2006, ГОСТ Р 51136-2008, ГОСТ 27751-88, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 6727-80, ГОСТ 24045-94.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009: п. 4.3.1, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 8.1.13, п. 8.1.19, п. 8.2.1, п. 8.2.2, п. 8.1.11, п. 8.2.4, п. 8.1.20, табл. 23, табл. 24 п. 8.1.24, п. 4.4.10, п. 6.7.15, п. 4.2.1, п. 4.4.2, п. 8.1.1, п. 4.4.7, п. 4.4.3, п. 8.1.5, п. 4.4.6, п. 4.1.7, п. 8.1.12, п. 4.2.4, п. 8.1.29, п. 8.2.3, п. 8.1.22, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.5, п. 4.3.4, п. 8.1.3, п. 8.2.6, СП 118.13330.2012: п. 6.24, табл. 6.5, п. 6.30, п. 6.17, п. 6.23, табл. 6.4, п. 6.16, п. 6.33, п. 6.5, п. 6.36, СП 59.13330.2016: п. 5.2.1, п. 5.2.27, п. 5.2.29, п. 5.2.30, п. 5.2.4, СП 2.13130.2012: п. 5.4.16, ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 7, 15 ст. 89, ч. 5 ст. 134, табл. 28, ч. 1 ст. 6, ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 6 ст. 15, ч. 4 ст. 17, СП 1.13130.2009: п. 4.2.5, ПУЭ: п. 7.1.24.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ст. 76, ст. 90, ФЗ от 30.12.2009 г. №	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	подразделений при ликвидации пожара	384-ФЗ: ч. 6 ст. 17, СП 4.13130.2013: п.7.3, п. 7.2, п.7.6, п. 7.10, п. 7.13, п. 7.14, СП 118.13330.2012: п. 6.16.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 4, 5, 6, 7, 9 ст. 83, ч. 1 ст. 54, ч.1, 4,7, 9, 11 ст. 84, ч.1, 7, 8, 9 ст. 85, ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 5 ст. 17, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. 10, п.55, п. 56, п. 57, п. 58, п. 60, п. 481, СП 3.13130.2009: п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, табл. 1, табл. 2, гл. 6, гл. 7, СП 5.13130.2009: прил. А, п. А10, табл. А.1, поз. 9, табл. А.3, п. А4, п. 13.3.17, п.13.3, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п.3 табл.1 прил. Н, п. 13.13.1, п. 15.3, СП 10.13130.2009: п. 4.1.5, СП 7.13130.2013: п. 6.10, п. 6.13, п. 6.22, п. 7.2, п. 7.10, п. 7.11, п. 7.17; п. 7.20, п. 7.22; п. 8.5, ГОСТ Р 53296-2009: п. 3.3, ГОСТ Р 12.2.143-2009.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 2, 4, 7, 8, 10 ст. 82, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390: п.49, п.55, п. 59, п.61, п.62, п.63, п.64, п.65, п. 70, п.89, п.145, п.160, п.301. п.392, п. 468, п. 474, п. 475. п. 477, п. 478, п. 480, СП 6.13130.2013: п. 4.3, п. 4.13, п. 4.14, ГОСТ Р 12.2.143-2009, ПУЭ: п. 7.1.24, СО 153-34.21.122-2003.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ст. 5, ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ: ст. 25, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 7, п. 8, п. 21, п. 22, п.	Выполняется

	противопожарный режим	36 п. 54, п. 59, п. 60, ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ, Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.