## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» марта 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-003386



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 7 "Солнышко" общеразвивающего вида рп. Свердловский городского округа Лосино - Петровский Московской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №7 "СОЛНЫШКО" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА СВЕРДЛОВСКИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035010205097

ИНН: 5050031476

Место нахождения объекта защиты:

141140, обл. Московская, г. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, ул. Михаила Марченко, стр. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	П	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,	

	<b>.</b>	1
		спальные корпуса
		образовательных организаций с
		наличием интерната и детских
		организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2778
	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	10309
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	ГН умеренная пожаро-
	опасности, категория зданий, сооружений по	опасность
	пожарной и взрывопожарной опасности	
	(указывается для зданий производственного или	
	складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	Система оповещения людей о
	(системы противодымной защиты, пожарной	пожаре, тип третий, марка
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	«Минитроник-24»; АПС с
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	выводом сигнала в
	противопожарные водопроводы)	автоматическом режиме в
		пожарную часть; прибор
		приёмно-контрольной
		сигнализации «ВЭРС-ПУ» (в
		комплексе), извещатель
		пожарный дымовой ИП
		212-45СМ 134 шт., извещатель
		пожарный сигнализации
		тепловой ИП 103-5/1 МАК-1 2
		шт., извещатель пожарный
		ручной ИПР 55 17 шт., модуль
		порошкового пожаротушения
		Буран 2.5.С- 2шт., устойство
		сигнально-пусковое
		УСП-101-72-Э-2шт., устойство
		сигнально-пусковое
		УСП-101-Р 1 шт., оповещатель
		речевой «Орфей-МА-1(H)» 21
		шт.; огнетушители
		ОП8(3)-8шт.,
		МИТОП-5(3)-2шт.

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

### Оценка не проводилась

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

#### 115000

# 4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u> безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

		<u>защиты </u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013-п.4.1-4.5, 4.16, 4.18, 4.20, 5.3.4, 5.6.7	Выполняется	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009-4.5.2	Выполняется	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013-п.4.12, 8	Выполняется	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013-4.1-4.5, 4.12, 5.3.2, 5.6.2, 5.6.4, 6.1.41	Выполняется	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 - п. 4.1.2, 4.2.2, 4.2.7, 4.12.9, 4.2.10, 4.2.19-4.2.22, 4.3.3, 4.4.1(a), 4.4.16-4.4.17, 5.2	Выполняется	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	СП 1.13130.2009 - п. 4.1.2, 4.2.2, 4.2.7, 4.12.9, 4.2.10, 4.2.19-4.2.22, 4.3.3, 4.4.1(a), 4.4.16-4.4.17, 5.2	Выполняется	

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 1.13130.2013 - п. 4.18, 4.20, 5.3.2-5.3.4, 5.6.2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 - п. 12.2.1	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 1-64. Приказ МЧС России от 18.11.2021 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	Выполняется

	приложение 1, 2, 3	