## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» марта 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-003391



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

административно - техническое здание 1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025002045177 ИНН: 5018035691

Место нахождения объекта защиты:

141112, обл. Московская, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.02.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела				
п/п					
1.	Характеристика объекта защиты				
	Наименование параметра	Значение параметра			
1.1.	Степень огнестойкости	II			
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0			
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов			
		управления учреждений,			
		проектно-конструкторских			
		организаций, информационных			
		и редакционно-издательских			
		организаций, научных			
		организаций, банков, контор,			
		офисов			
1.4.	Высота здания, м	21			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	4000			
	здания, кв. м				

1.6.	Объем здания, куб. м		,	25002		
1.7.	Количество этажей			5		
			7.7			
1.8.	Категория наружных устано	-	П	е имеет		
	опасности, категория здани					
	пожарной и взрывопожарно					
	(указывается для зданий пр	оизводственного или				
	складского назначения)					
1.9.	Перечень и тип систем про	-		УЭ, АУПТ, ВПВ,		
	(системы противодымной за	•		НВП		
	сигнализации, пожаротуше					
	управления эвакуацией, вну					
	противопожарные водопров	воды)				
2.	_	го риска, проведенна				
	(Заполняется, если провод	цился расчет пожарного	риска. В разд	целе указываются		
	расчетные значения п	южарного риска, а такж	е комплекс в	ыполняемых		
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для					
	обеспечения допустим	ого значения уровня по	жарного риск	а, в том числе		
	перечень и	тип систем противопож	арной защити	ы)		
Инд	ивидуальный пожарный рис	к для объекта админист	гративно-техн	ическое здание 1		
не	превышает значения, устано	овленного ст.79 Федера	льного закона	а 123-ФЗ: одной		
	миллионной в год (Qв 1	0-6 год-1) с учетом фун	кционирован	ия систем		
	противопожарной защиты.	Расчетами подтвержден	ы следующие	параметры и		
xap	рактеристики здания с учето	м: отсутствие в коридор	ах длиной бо	лее 15м системы		
вытя	жной противодымной венти	пляции для удаления пр	одуктов горен	ния при пожаре на		
1,2	2,3,4 этажах здания; отсутст	вие подачи наружного в	воздуха при п	ожаре системой		
П	риточной противодымной в	ентиляции в техническо	ом этаже здан	ия. Результаты		
pa	асчетов и сделанные выводы	справедливы для приня	ятых исходны	х данных, в т.ч.		
количество людей на этажах, а также функционирования систем противопожарной						
заг	щиты (АУПС, СОУЭ) с веро	оятностью эффективног	о срабатыван	ия (выполнения		
	задач) те	хнических средств не н	иже 0,8			
3.	Оценка возможног	го ущерба имуществу	третьих ли	ц от пожара		
	(Заполняется самостоятель	ьно, исходя из собственн	ной оценки во	эзможного ущерба		
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов					
		страхования)				
Сум	ма ущерба имуществу треть	их лиц от пожара соста	вит 00 (ноль)	рублей 00 копеек		
4.	Сведения о выполно	ении мероприятий по	обеспечени	ю пожарной		
	безопасности, выполнен			<del>-</del>		
	защиты_					
	Наименование	Реквизиты нормативны	ых правовых	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении		
	i ir	1	<b>.</b>			

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.08.02-89	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.08.02-89	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 2.08.02-89 СП 12.13130.2009	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 СП 6.13130.2009 СП 3.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	СП 5.13130.2009	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется