

«13» марта 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-003612



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Цех по производству упаковки

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЙЧ ЭНД ЭН"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1057749126820**

ИНН: **7714626332**

Место нахождения объекта защиты:

142380, обл. Московская, г. Чехов, п. Любучаны, ул. Полевая, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.01.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6145
1.6.	Объем здания, куб. м	51885
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации (Edwards, адресного типа). 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Edwards, 2-типа). 3. Система автоматического пожаротушения (спринклерная установка водяного пожаротушения). 4. Система противодымной вентиляции (4 зоны дымоудаления, вентиляторы по 11 кВт каждый, производитель "КОМБЕН"). 5. Система внутреннего противопожарного водопровода (22 пожарных кронов внутри здания). 6. Система наружного противопожарного водопровода (наружная противопожарная водопроводная сеть, кольцо D=250мм., запитанная через пожарную насосную станцию от пожарных резервуаров. Наружное пожаротушение предусматривается от 19-ти пожарных гидрантов, установленных по периметру завода.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для	

	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
В результате произведенного расчета установлено, что индивидуальный пожарный риск для людей, находящихся в помещениях, не превышает 10^{-6} , составляет $8,2358 \times$ 10^{-7} и $8,6673 \times 10^{-7}$, что соответствует требованиям, установленным в ст. 93, 123-ФЗ от 22.07.2022 года. В ходе проведенного расчета риска были разработаны и применены следующие мероприятия, соблюдение которых обеспечивает выполнение требований законодательства РФ, в части касающихся нормативного значения величины индивидуального пожарного риска: 1. Выполнить выход непосредственно наружу из помещения 32, габаритами не менее: ширина 0,7 м., высота 1,9 м. Разработчик документа: ИП Удалов Д.А., ИНН 332202548626. Дата утверждения документа: 17.10.2022 года.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 69; СП 4.13130.2013: п. 6.1.2 (табл. 3), п.6.1.3, п.6.1.5; СТУ п.2.3.3 (заключение нормативно- технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 68; СП 8.13130.2020: п. 5.3 (табл. 3); СТУ п.2.6.4.1, п.2.6.4.2, (заключение нормативно- технического совета, протокол от	Выполняется

		28.07.2016 года, номер 9).	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 90; СП 4.13130.2013: п. 7.1, п. 8.2.1, п.8.2.3, п.8.2.5, п.8.2.6, п.8.2.7; СТУ п.2.3.1 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 30, 31, 35, 36, 37, 80, 87, 88, 89, 90, 134, 137; СП 2.13130.2012: п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.6.1.1, таблица 6.1; СП 4.13130.2013: п. 4.1, п. 4.2, п.6.1.1, п.6.1.2; СТУ п.2.4.1, п.2.4.2, п.2.4.3, п.2.4.4 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9); СТО: НД/НСОПБ ПК1/ТК001 027 2022 Разработчик документа: ИП Удалов Д.А., ИНН 332202548626. Дата утверждения документа: 17.10.2022 года.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 53, 89; СП 1.13130.2009: п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.4-4.2.7, п.4.3.1-4.3.4; СТУ п.2.5.1.1, п.2.5.1.2, п.2.5.1.3, п.2.5.2.1, п.2.5.2.2, п.2.5.2.3 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9);	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 90; СП 4.13130.2013:	Выполняется

		п.7.1-7,3; СТУ п.2.7.1 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9);	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 54, 56, 83, 84, 85, 86; СП 3.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности); СП 5.13130.2009: п.5.1, п.5.2, п.12, п.13.1, п.13.2, п.13.3, п.13.4, п.13.13, п. 13.14, п.13.15; СП 7.13130.2013 (раздел 7 Противодымная вентиляция); СП 10.13130.2020 (Внутренний противопожарный водопровод); СТУ п.2.6.2.1, п.2.6.2.2, п.2.6.3.1, п.2.6.3.2, п.2.6.2.7, п.2.6.2.8, п.2.6.5.1, п.2.6.5.2, п.2.6.6.5, п.2.6.8.1, п.2.6.8.2 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9);	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 83, 84, 85, 86; СП 5.13130.2009: п. 13.14, п.14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.4, п.14.5; СТУ п.2.6.1, п.2.6.2.2, п.2.8.2 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N	Выполняется

безопасности объекта защиты и противопожарный режим	123-ФЗ, ст. 5, 92, 93, 93.1, 94, 95, 96; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": раздел I - общие положения, раздел IX- производственные объекты; Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"; СТУ п.2.8.1-п.2.8.7 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9); СТО: НД/НСОПБ ПК1/ТК001 027 2022 Разработчик документа: ИП Удалов Д.А., ИНН 332202548626. Дата утверждения документа: 17.10.2022 года.	
--	--	--