

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» марта 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-003678



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное автономное учреждения социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации" филиал детский оздоровительный лагерь "Осташево" здание физкультурно-оздоровительного комплекса

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1115017002540

ИНН: 5017091830

Место нахождения объекта защиты:

143623, обл. Московская, г. Волоколамск, д. Середниково

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.03.2002

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	14

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	317	
1.6.	Объем здания, куб. м	9492	
1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка пожарного риска не проводилась на основании ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.6 ч.3			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 69; СП 4.13130.2013: п. 4.3; п. 4.4; п. 4.11; п. 4.12; п.4.15, п. 4.20; п. 5.2.4; п. 7.1;	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 62; СП 8.13130.2020: п. 4.1 - п. 4.5; п. 5.1 и Таблица 1; Таблица 2 п. 5.2; п. 5.17; п. 5.18; п. 6.3; п. 8.5; п.8.6; п. 8.8 - п. 8.14;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 90; СП 4.13130.2013: п. 7.1; п. 8.1; п. 8.6 - п. 8.10; п. 8.13;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 28; ст. 30; ст. 34; ст. 35; ст. 37; ст. 53; ст. 57; ст. 87; ст. 88; ст. 137; СП 2.13130.2020: п. 5.2.3; п. 5.2.4; п. 5.2.7; п. 5.2.8; п. 5.3.4; п. 5.3.5; п. 5.4.3; п. 5.4.4 п. 5.4.6; п. 5.4.16; п. 5.4.18; п. 5.4.20; п. 5.4.21; п. 6.7.1; п. 6.7.9; п. 6.7.24; п. 6.7.25; СП 4.13130.2013: п. 5.1.1 - п. 5.1.5;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. ч. 4 ст. 4; ст. 53; ст. 80; ст. 89; СП 1.13130.2020: п. 4.2.5; п. 4.2.9; п. 4.2.10; п. 4.2.14; п. 4.2.15 - п. 4.2.22; п. 4.3.1 - п. 4.3.8; п. 4.3.12; п. 4.4.1 п. 4.4.4; п. 4.4.6 п. 4.4.12; п. 4.4.15; п. 4.4.20; п. 7.1.1 п. 7.1.5; п. 7.1.9; п. 7.2.1.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 90; СП 4.13130.2013: п. 7.1; п. 7.2; п. 7.5; п. 7.6; п. 7.13.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4 ст. 4; ст. 54; ст. 62; ст. 68; ст. 83; ст. 84; ст. 86; ст. 91; ст. 103; СП 3.13130.2009: п. 3.1 - п. 3.5; п. 4.1 - п. 4.5; п. 5.2; п. 5.3; Таблица 1; 2; СП 484.1311500.2020: п. 5.1 5.21; п. 6.1.1; п. 6.1.6; п. 6.2.1; п. 6.2.6; п. 6.2.10; п. 6.2.14; п. 6.3.1; п. 6.3.4; п. 6.4.1; п. 6.4.5; п. 6.5.1; п. 6.5.2; п. 6.6.1; п. 6.6.5; п. 6.6.9; п. 6.6.11; п. 6.6.15; п. 6.6.16; п. 6.6.27; п. 6.6.30; п. 6.6.32; п. 6.6.34; п. 6.6.38; СП 486.1311500.2020: п. 4.8 - п. 4.10; п. 8.2 Таблица 1; СП 8.13130.2020: п. 4.1 - п. 4.5; п. 5.1 и Таблица 1; Таблица 2 п. 5.2; п. 5.17; п. 5.18; п. 6.3; п. 8.5; п. 8.6; п. 8.8 - п. 8.14;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 54; ст. 84; ст. 89; ст. 91; СП 484.1311500.2020: п. 7.1.1 - п. 7.1.13; п. 7.2.1 - п. 7.2.1; Таблица А.1 приложения А; СП 6.13130.2021: п. 5.3, 5.5 п. 5.10; п. 6.1 - п. 6.6;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ 1479 от 16.09.2020) п.: 2 6; 9 19; 21 37; 41	Выполняется

		43; 48 58; 60; 63; 65 67; 69 74; 76 79; 84 86; раздел XVI; 392 394; 395 404; 406 409; 411 413;	
--	--	--	--