

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» апреля 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-005042



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Складской корпус №3 ООО "Галстор Холдинг РУС"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ООО "Галстор Холдинг РУС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1055014767499

ИНН: 5021014500

Место нахождения объекта защиты:

142155, обл Московская, г Подольск, мкр. Львовский, ул Московская, Дом 69 стр. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6213
1.6.	Объем здания, куб. м	42470

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты, АПС, СОУЭ 2-го типа, внутренний противопожарный водопровод (11 ВПК), водоем с запасами воды для целей наружного пожаротушения	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчетная величина индивидуального пожарного риска составляет $2,123 \cdot 10^{-8}$ и не превышает 10^{-6}. Объект защиты оборудован системой противодымной защиты, АПС, СОУЭ 2-го типа, имеется внутренний противопожарный водопровод и водоем с запасом воды для целей наружного пожаротушения, на объект защиты разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.</p>		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 1 000 000 (один миллион) рублей.</p>		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (чч. 1-2 ст. 69). СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (пп. 4.3-4.4, 4.14, 6.1.2-6.1.3).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч. 1 ст. 99). СП 8.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (пп. 4.1-4.5, 5.1-5.49.1, 9.4, 9.6-9.14).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 1 ч. 1 ст.90, чч. 1-2, 4, 6-7, 9, 11 ст.98). СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (пп. 6.1.20, 8.1, 8.6-8.9, 8.13).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (чч. 1-3, 5-7, 9-11 ст.87, чч. 1-3, 6-9, 13, 19 ст. 88, чч. 1-2, 4-6 ст. 137). СП 2.13130.2020	Выполняется

		<p>"Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (пп. 4.1-4.2, 4.5-4.9, 5.1.1-5.1.3, 5.2.1-5.2.4, 5.3.1-5.3.6, 5.4.1-5.4.2, 5.4.4, 5.4.18, 5.4.20, 6, 6.1.1, 6.2.1-6.2.2, 6.1.1). СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (пп. 4.20, 5.1.1-5.1.3, 5.1.5, 5.6.4, 6.1.39-6.1.43, 6.1.46, 6.2.1-6.2.4, 6.2.7, 6.2.10, 6.2.12, 6.3.1, 6.3.4-6.3.5, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.20).</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.53, чч. 1, 3, 5, 7-8, 10-12, 14 ст. 89, чч. 1-3, 6 ст. 134). СП 1.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (пп. 4.1.1-4.1.7, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7-4.2.8, 4.2.16, 4.2.18-4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.15, 7.1.1-7.1.3, 7.1.5, 7.13.1-7.13.2, 8.3.1-8.3.2).</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (чч.1 ст. 90). СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и</p>	Выполняется

		конструктивным решениям" (пп. 4.3, 4.4, 4.6, 6.1.2, 6.1.40, 6.1.42, 6.1.43, 6.3.19, 6.3.20, 7.1, 7.4).	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.99, чч. 1, 4-7, 9-10 ст. 83, чч. 1-11 ст. 84, ч.1, 6-9, 11, ст.85, ст. 86, ст.106-107). СП 3.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (пп. 3.1-3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, 6-7). СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (пп. 4.1-4.3, 12.1.1-12.1.2, 12.2.1-12.2.2, 12.3.1, 12.3.3, 12.3.5-12.3.7, 13.1.1, 13.1.9-13.1.12, 13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.9, 13.3.11, 13.3.12, 13.3.17-13.3.18, 13.4.1, 13.5.1-13.5.3, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.13, 13.15.1-13.15.20, 15.1-15.2, 15.5-15.9-15.10, 16.1-16.3, 17.1-17.4). СП 6.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" (пп. 4.1, 4.3-4.14). СП 8.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (пп. 4.1-4.5, 5.1-5.49.1, 9.4, 9.6-9.14).</p>	Выполняется

		10.13130.2020 "Свод правил. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" (пп.6.1.1-6.1.13, 6.1.16-6.1.28, 6.2.1-6.2.21, 7.1-7.9, 7.14-7.16, 12.1-12.3, 12.5, 12.8-12.26, 12.25-12.37, 13.1-13.2, 13.4, 13.6-13.9, 13.12-13.15, 14.1.1-14.1.31, 14.2.1-14.2.8, 14.4.1-14.4.9, 15.1-15.2).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (чч. 4-5, 7 ст. 83). СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (пп. 14.1-14.5).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ (разд. I, III, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX).	Выполняется