Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«17» апреля 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-006051



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" (дошкольное отделение "Василек" корпус 1)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 5029100310

ОГРН/ОГРНИП: 1025003527670

Место нахождения объекта защиты:

141021, обл. Московская, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 23А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.05.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	
		организаций	

 1.4. Высота здания, м 1.5. Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м 1.6. Объем здания, куб. м 1.7. Количество этажей 1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или 	6 285 14000 2 Не имеет
здания, кв. м 1.6. Объем здания, куб. м 1.7. Количество этажей 1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	14000
1.6. Объем здания, куб. м 1.7. Количество этажей 1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	2
1.7. Количество этажей 1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	2
1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	
опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет
пожарной и взрывопожарной опасности	
(указывается для зданий производственного или	
складского назначения)	
1 1 -	ения оборудованы:
	ой автоматической
	ной сигнализации,
	иой оповещения и
	ия эвакуацией людей
I I I	южаре 3-го типа,
	им противопожарным
B	одопроводом.
2. Оценка пожарного риска, проведенная на объ	
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В	•
расчетные значения пожарного риска, а также компления пожарного риска, а также комплен	
дополнительных инженерно-технических и организационн обеспечения допустимого значения уровня пожарного р	
перечень и тип систем противопожарной заг	
Расчет пожарного риска не проводился	thi i pri
3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих	пин от помере
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценк	-
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся рекн	• •
страхования)	nonia don'i meniop
На основании собственной оценки возможного ущерба имуще	тву третьих лиц от
пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу тре	
составит 0 (ноль) рублей 00 (ноль) копеек	1
4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспеч	ению пожарной
безопасности, выполнение которых должно обеспечи	-
защиты_	
Наименование Реквизиты нормативных правов	ых Сведения о
противопожарного актов и нормативных документ	
мероприятия по пожарной безопасности,	выполняется/не
перечень статей (частей, пункто	в), выполняется
устанавливающих требования	
	I

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, раздела «Общие требования пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; п. 49, 48, 75 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.(с изменениями на 31.12.2020 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; ст. 62, 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 (с изменениями на 27 декабря 2018 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 раздела «Общие требования пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15,	Выполняется

		8.16, 8.17, 8.18 раздела «Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям»;	
		п.65,68,71,72 Постановления Правительства Российской	
		Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.	
		(с изменениями на 31.12.2020 г.)	
		«Об утверждении Правил	
		противопожарного режима в РФ»;	
		ст. 69 Федерального закона №	
		123-ФЗ от 22.07.2008	
		«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности».	
4.4.	Конструктивные и	п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,	Выполняется
	объемно-планировочные	4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 СП	
	решения, степень	2.13130.2020 «Системы	
	огнестойкости и класс	противопожарной защиты.	
	конструктивной пожарной	Обеспечение огнестойкости	
	опасности	объектов защиты»; п.п. 4.1, 4.2, 4.3,	
		4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12,	
		4.13, 4.14, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19,	
		4.20 раздела «Общие требования	
		пожарной безопасности» СП	
		4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным решениям»; п.	
		13,25 Постановления	
		Правительства Российской	
		Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.	
		(с изменениями на 31.12.2020 г.)	
		«Об утверждении Правил	
		противопожарного режима в РФ»;	
		ст.27,29,30,31,32,57,87	

		Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
4.5.	Обеспечение безопасности	п. 4.2., 5.2 СП 1.13130.2020	Выполняется
	людей при возникновении	«Системы противопожарной	
	пожара, эвакуационные	защиты. Эвакуационные пути и	
	пути и выходы	выходы»; п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,	
		4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8,	
		5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 СП	
		3.13130.2009 «Системы	
		противопожарной защиты. Система	
		оповещения и управления	
		эвакуацией людей при пожаре.	
		Требования пожарной	
		безопасности»; п.п.	
		5,14,16,17,22,23,24,26,27,28,29,37	
		Постановления Правительства	
		Российской Федерации № 1479 от	
		16.09.2020 г. (с изменениями на	
		31.12.2020 г.) «Об утверждении	
		Правил противопожарного режима	
		в РФ»; ст. 532,54,89 Федерального	
		закона № 123-ФЗ от 22.07.2008	
		«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности».	
4.6.	Обеспечение безопасности	п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,	Выполняется
	пожарно-спасательных	4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16,	
	подразделений при	4.17, 4.18, 4.19, 4.20 раздела	
	ликвидации пожара	«Общие требования пожарной	
		безопасности» СП 4.13130.2013	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным	
		решениям»; п.п. 7.1, 7.2, 7.3,	
		7.4,7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11,	
		7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17	
		раздела «Обеспечение	
		деятельности пожарных	
		делтельности пожарных	

		подразделений» СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»; ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 22 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».	
4.7.	Системы противодымной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.п. 13.1 - 13.15 раздела «Системы пожарной сигнализации» СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, раздел 6 и раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.п. 4.1.1, 4.1.2,	Выполняется

Правил противопожарного режима	
в РФ»; п.п. 395,396,397,398,400,402	
,403,404,406,407,409	
Постановления Правительства	
Российской Федерации № 1479 от	
16.09.2020 г. (с изменениями на	
31.12.2020 г.) «Об утверждении	
Правил противопожарного режима	
в РФ»; ст. 37 Федерального закона	
№ 69-ФЗ от 21.12.1994 «O	
пожарной безопасности».	