Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» апреля 2023 г.
Регистрационный № 50-08-2023-006077

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Склад, назначение: нежилое здание, кадастровый номер: 50:21:0000000:5096, 3-этажный, площадь 58 500,2 кв.м. Реконструкция и капитальные ремонт не проводились.
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ЛОДЖИК"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 5137746184450 ИНН: 7722828318

Место нахождения объекта защиты:
142712, обл. Московская, г. Видное, рп. Горки Ленинские, ш. Зеленое, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
11.09.2009
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	29986

1.6.	Объем здания, куб. м	764016
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте имеется адресно-аналоговая система пожарной сигнализации(АПС), обеспечен вывод сигнала о пожаре на пульт пожарной части, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3- го типа, система противодымной защиты с естественным побуждением (ПО1 и ПО2), автоматическая установка порошкового пожаротушения (ПО3), ВПВ, имеется наружный противопожарный водопровод
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Расчётное значение индивидуального пожарного риска на объекте 3.8243Е-7. Здание оборудуется системами противопожарной защиты, включающими в себя: - автоматическую пожарную сигнализацию адресно-аналогового типа с выводом сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты на пульт подразделения пожарной охраны согласно СП 5.13130; - систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; - систему дымоудаления с естественным побуждением (зенитные фонари (люки) в кровле складской части) согласно СП 7.13130. Для защиты помещений и(или) зон с высотой складирования грузов более 5,5 м предусматривается установка аспирационных пожарных извещателей. Не указанные параметры проектирования автоматической пожарной сигнализации предусмотрено принять в соответствии с СП 5.13130. Расход воды она наружное пожаротушение принят не менее 110 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят не менее 4х5 (четыре струи по п ять л итров) л /с). На территории объекта предусматривается создание

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

добровольной пожарной дружины.			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма застрахованного от пожара имущества в соответствии со страховым полисом 16-1154/2022(А) от 01.11.2022 г. составляет 50 000 000 руб. (пятьдесят миллионов рублей) 00 коп. (ноль копеек)			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (пп. 6.1.2, 6.1.3).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№ 123-ФЗ (чч. 1,2 ст. 99), СП 8.13130.2020 (пп. 4.1-4.4, 5.3-5.5, 5.9, 5.11-5.12, 6.3, 8.1-8.2, 8.4-8.9), СТУ таблица 1 пп.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 123-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 90, чч. 1, 3 ст. 98). СП 4.13130.2013 (пп. 8.2, 8.6-8.9).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№ 123-ФЗ (чч. 1-7, 9-11 ст. 87, чч. 1-9, 12-14, 15-16, 19 ст. 88,чч. 1-2, 4-6 ст. 137). СТУ раздел 9, п. 9.1-9.5. СП 2.13130.2020 (пп. 4.1-4.8, 5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.4, 5.4.7-5.4.11, 5.4.16, 5.4.17-5.4.18, 5.4.20, 6, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.6). СП 4.13130.2013 (пп. 4.20, 6.1.39-6.1.40, 6.3.2, 6.3.20). СП 7.13130.2013 (пп. 6.1-6.2, 6.6-6.11, 6.13- 6.18, 6.22-6.24, 8.1, 8.5-8.6, 8.8).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	№ 123-ФЗ (ст. 53, чч. 1, 3, 7-8,	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	10-12, 14 ст. 89, чч. 1-3, 5-6, ст. 134). СТУ раздел 10, пп. 10.2.1 – 10.2.3, 10.2.5-10.2.7. СП 1.13130.2020 (пп. 4.2.4-4.2.8, 4.3.1-4.3.5, 4.4.1-4.4.7, 8.3.2-8.3.4, 8.3.7-8.3.8, 9.1.1-9.1.2, 9.2.1, 9.2.7, 9.2.10-9.2.12, 9.3.1-9.3.2).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ (чч. 1-2 ст. 90). СТУ раздел 12, п. 2.1.12 СП 4.13130.2013 (пп. 7.1-7.3, 7.6, 7.10, 7.12-7.14, 7.16).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 123-ФЗ (чч. 1-6, 9-10 ст. 83, чч. 1-11 ст. 84, чч. 1, 3, 6-11 ст. 85, ст. 86, чч. 1,2 ст. 99). СТУ таблица 1, таблица 2, раздел 11 СП 3.13130.2009 (пп. 3.1-3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.8, 5.3, 6-7). СП 5.13130.2009 (пп. 13.1.1, 13.1.9-13.1.12, 13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.9, 13.3.12, 13.3.17-13.3.8, 13.4.1, 13.5.1-13.5.3, 13.5.5, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.13, 13.15.1-13.15.21, 15.1-15.2, 15.5-15.6, 15.9-15.10, 16.1-16.3, 17.1-17.4). СП 7.13130.2013 (пп. 7.1-7.6, 7.8-7.12, 7.14-7.17, 7.19-7.22). СП 8.13130.2020 (пп. 4.1-4.4, 5.3-5.5, 5.9, 5.11-5.12, 6.3, 8.1-8.2, 8.4-8.9). СП 10.13130.2020 (пп. 4.1.1, 4.1.6-4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16-4.1.18, 4.2.1-4.2.5, 4.2.7-4.2.10, 4.2.13).	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	№ 123-ФЗ (чч. 4-5 ст. 83). СП 5.13130.2009 (пп. 14.1-14.5).	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	№ 123-ФЗ СТУ раздел 13 пп. 13.1-13.5 Правила противопожарного режима в РФ (пп. 1-6, 12-15, 17, 23-27, 32, 35-37, 40-43, 48-52, 54-56, 60, 63, 71, 392, 393, 396, 397	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.