

«20» апреля 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-006364



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Инвест"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР-ИНВЕСТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025007772393

ИНН: 5077014090

Место нахождения объекта защиты:

142200, обл. Московская, г. Серпухов, ул. Водонапорная, д. 36А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.05.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела  |                                |
|-------|---|--------------------------------|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>  |                                |
|       | Наименование параметра  | Значение параметра             |
| 1.1.  | Степень огнестойкости   | II                             |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности   | C0                             |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности   | ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 6                              |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м   | 84                             |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м  | 8157                           |
| 1.7.  | Количество этажей   | 2                              |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности | ДН пониженная пожаро-опасность |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
|      | (указывается для зданий производственного или складского назначения)  |  |  |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | АПС, СОУЭ , огнетушители 10 шт   |  |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |  |  |
|      | не проводился   |  |  |
| 3.   | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |  |  |
|      | -   |  |  |
| 4.   | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |  |  |
|      | Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.5.6.2.,5.6.4        | Выполняется                                      |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.   | Выполняется                                      |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | Требования пожарной безопасности» п.п.4.1 5.2,8.8   |             |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | Проезд для пожарной техники к зданию осуществляется через центральную въездную группу.<br>СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» П.п. 7.1, 8.1  | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» П.п.5.6.2,5.6.4  | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» П. п.4.2.13-4.2.22,4.3.2-4.3.12,4.4.1,4.4.2,4.4.4,4.4.9,4.4.11,4.4.16,4.4.22,7.1 1-7.1.5,7.1.8,7.12.1-7.12.20<br>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «технический регламент о требованиях к пожарной безопасности» п.п.1.2.7.8.10.11.13.14 статьи 89 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                               | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» П.п.7.1-7.3,7.5-7.7.<br>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «технический регламент о требованиях к пожарной безопасности» П.1 ст.80 п.п.1,2 ст.90           | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п.3.3.-3.5,4.2.,4.4., 4.6,4.8,5.1.,5.4,6.7   | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п.3.5. СПЗ.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п.14.2,14.4  | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» гл.П. Ш.ІV Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п2-4.5.,7 -17,21-32,35-37,41,43,48,54-56,60,65,73,89,91,92,392-394,397,400,406-409 | Выполняется |