

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«09» июня 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-009250



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №28
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025006524840

ИНН: 5050020185

Место нахождения объекта защиты:

141135, обл. Московская, г. Щёлково, д. Огуднево, стр. 7А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.10.1984

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | I |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с |

| | | |
|------|---|---|
| | | наличием интерната и детских организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 9 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 582 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 6222 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 1. Система противодымной защиты – отсутствует 2. Система пожарной сигнализации – объектовые и локальные системы оповещения АПС «Стрелец» прибор приемно-контрольный «ВЭРС ПК-16» - 1 шт, извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М – 82 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-Кск – 8 шт., оповещатель световой табло «Выход» - 10 шт. 3. Система пожаротушения - отсутствует 4. Система оповещения и управления эвакуацией – СОУЭ – 2-го типа. 5. Система внутреннего противопожарного водопровода - отсутствует. 6. Система наружного противопожарного водопровода – низкого давления. |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></p> <p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе</p> | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| | перечень и тип систем противопожарной защиты) | | |
| | Не проводился | | |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | |
| | Ущерб имуществу третьих лиц в случае возникновения пожара отсутствует | | |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.: 65, 69, 70, 71, 73, 74 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3, табл. 1 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.: 62, 68 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в редакции от 31.12.2020) п.: 48, 49 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.5.1, | Выполняется |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | | табл. 1, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 11.2, 11.3, 11.4 | |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1.1. ст. 90 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 8.1, 8.6, 8.7, 8.9 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.: 53, 56, 57, 58, 87, 88 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.1.2 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.п.: 5.2.4, 6.7.15 табл. 6.13, 6.7.16 табл. 6.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.17, 4.20; п.п.: 5.6.2, 5.6.4 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.: 53, 55, 89 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в редакции от 31.12.2020) п.: 23, 24, 25, 26, 27, | Выполняется |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | | <p>36 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход» п.п.: 4.1.2, 4.2.2 - 4.2.11, 4.2.13-4.2.22, 4.3.1-4.3.9, 4.3.11 - 4.3.12, 4.4.1-4.4.5, 4.4.7-4.4.9, 4.4.11-4.4.12, 4.4.20, 7.1.1-7.1.6, 7.12.1-7.12.4, 7.12.6-7.12.8, 7.12.10-7.12.13, 7.12.15, 7.12.17 - 7.12.19</p> | |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.10, 7.12, 7.14</p> | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.: 54, 56, 81, 83, 84, 86, 91, 103 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в редакции от 31.12.2020) п.: 50, 52, 54-56 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.: 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, табл. 1, табл. 2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации</p> | Выполняется |

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| | | <p>и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13; п.: 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, прил. А СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.п.: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10</p> | |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.: 137, 138 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в редакции от 31.12.2020) п.: 41, 42, 43 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14</p> | Выполняется |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.: 60, 63, 64 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в редакции от 31.12.2020) п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21-24, 30-32, 40, 40(1), 42, 70, 71, 96-105, 460-463, 465, 468, 471, 472, 474-478, 480 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная.</p> | Выполняется |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1 - 4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г. | |
|--|--|--|--|