Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«20» июня 2023 г.
Регистрационный № 50-08-2023-009836

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михневская средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов» городского округа Ступино Московской области
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИХНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025005918310 ИНН: 5045025244

Место нахождения объекта защиты:
142846, обл. Московская, г. Ступино, с. Татариново, ул. Барыбинская, влд. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1986
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1
1.6.	Объем здания, куб. м	9797
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)– BOLID, С2000-БИ – аналоговая интегрированная;объектовая станция РСПИ «Стрелец Мониторинг»; звуковая и голосовая система оповещения – оповещатель настенный "Рокот-3"; внутренний противопожарный водопровод: 9 внутренних пожарных кранов с рукавами
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании п.3 ст. 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят ГД ФС РФ 04.07.2008г.) ст.69. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3 (табл.1), п.4.14, п.4.16,п.4.20;п.5.6.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.202 "Наружное противопожарное водоснабжение" п.3.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят ГД ФС РФ 04.07.2008г.) ст.63, ст.90. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.1в, п.8.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п.5.2.3, п.5.2.7; п.6.7.15 (табл. 6.13).	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят ГД ФС РФ 04.07.2008г.) ст. 48, ст.49, ст.53, ст.89. СП1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы» (Приказ МЧС России от 19.03.2020г. №194) п.: 4.1.2-4.1.3; 4.3.1-4.3.7; 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.9.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 7.1, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят ГД ФС РФ 04.07.2008г.) ст. 54, ст.62, ст.83. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (Приказ МЧС России от 25.03.2009г. №173) п.: 3; 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8; 5.3, 5.4, 5.5. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.: 13.1.11, 13.1.12; 13.2.2; 13.3.2, 13.3.4, 13.3.12; 13.13.1-13.13.3; 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.7, 13.14.9-13.14.13; 13.15.2-13.15.4,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		13.15.12, 13.15.13; 15.1, 15.5, приложение А. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Внутренний противопожарный водопровод» (Приказ МЧС России от 25.03.2009 №180) п.: 4.1.4, 4.1.8, 4.1.13, 4.1.16	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.: 13.1.11, 13.1.12; 13.2.2; 13.3.2, 13.3.4, 13.3.12; 13.13.1-13.13.3; 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.7, 13.14.9-13.14.13; 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13; 15.1, 15.5, приложение А. СП7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.: 6.1, п.6.8, п.6.9; п.7.1, п.7.7; п.8.2, п.8.8	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 г. №645; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят ГД ФС РФ 04.07.2008г.) ст.6; ст.63 п.6, п.8; ст.64 п.4, п.5; ст.82; ст.83 п.1 3), п.4, п.5, п.6, п.7, п.9;ст.84 п.1 1), 2), п.2, п.3, п.4, п.7-11; ст.86; ст.87; ст.89; ст.90 п.1; ст.91; ст.105; ст.106; ст.134; ст.138. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением	Выполняется

		Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима Российской Федерации»: п.2, п.3, п.4, п.5, п.8, п.9, п.11, п.13, п.16, п.17, п.21, п.22, п.23, п.26, п.27, п.28, п.30, п.32, п.35, п.36, п.37, п.41, п.48, п.50,п.54, п.55, п.56, п.60,п.88, п.89, п.90, п.91, п.92, п.392, п.393, п.394, п.400, п.403, п.407, п.409	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.