

«17» июля 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-011852



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание распределительного центра.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЛОГ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037732006454

ИНН: 7732121398

Место нахождения объекта защиты:

140054, обл. Московская, г. Котельники, проезд Яничкин, д. 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.04.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | III   |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C1  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 9   |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 9662  |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 93800   |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 1.7. | Количество этажей   | 2   |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет  |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Автоматическая пожарная сигнализация – линейные дымовые пожарные извещатели; Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа; Система автоматического пожаротушения спринклерная, в отдельных технических помещениях порошковая модульная; Системы самозакрывания и уплотнения в притворах противопожарных дверей - имеются; Внутренний противопожарный водопровод - имеется; Система противодымной вентиляции – имеются противодымные зенитные фонари; Наружный противопожарный водопровод – имеется, исправен |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> |   |
| 3.   | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">0 рублей 00 копеек</p>   |   |
| 4.   | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></b></p>   |   |

| <u>защиты</u>   |   |   |
|---|---|---|
| Наименование<br>противопожарного<br>мероприятия                     | Реквизиты нормативных правовых<br>актов и нормативных документов<br>по пожарной безопасности,<br>перечень статей (частей, пунктов),<br>устанавливающих требования<br>пожарной безопасности к объекту<br>защиты  | Сведения о<br>выполнении<br>выполняется/не<br>выполняется |
| 4.1. Противопожарные<br>расстояния между<br>зданиями и сооружениями | Федеральный Закон от 22.07.2008<br>г. № 123-ФЗ «Технический<br>регламент о требованиях пожарной<br>безопасности»: п. 3 ст.59, ст.<br>69.Постановление Правительства<br>РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479<br>"Об утверждении Правил<br>противопожарного режима в<br>Российской Федерации" п. 65, п.<br>71.СП 4.13130.2013 Системы<br>противопожарной защиты.<br>Ограничение распространения<br>пожара на объектах защиты.<br>Требования к объемно-<br>планировочным и конструктивным<br>решениям: п. 4.3 табл. 1. | Выполняется   |
| 4.2. Наружное<br>противопожарное<br>водоснабжение                   | Федеральный Закон от 22.07.2008<br>г. № 123-ФЗ «Технический<br>регламент о требованиях пожарной<br>безопасности»: ст. 62  | Выполняется   |
| 4.3. Проезды и подъезды для<br>пожарной техники                     | Федеральный закон от 30 декабря<br>2009 г. N 384-ФЗ "Технический<br>регламент о безопасности зданий и<br>сооружений": п. 5, п. 6, п. 7 ст.<br>8;Федеральный Закон от 22.07.2008<br>г. № 123-ФЗ «Технический<br>регламент о требованиях пожарной<br>безопасности»: ч. 1 ст.<br>90Постановление Правительства<br>РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479<br>"Об утверждении Правил<br>противопожарного режима в<br>Российской Федерации" п. 65, п.<br>71, п. 73СП 4.13130.2013 Системы                                   | Выполняется   |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      |  | <p>противопожарной защиты.<br/>Ограничение распространения<br/>пожара на объектах защиты.<br/>Требования к объемно-<br/>планировочным и конструктивным<br/>решениям: раздел 8.2</p>   |             |
| 4.4. | <p>Конструктивные и<br/>объемно-планировочные<br/>решения, степень<br/>огнестойкости и класс<br/>конструктивной пожарной<br/>опасности</p> | <p>Федеральный Закон от 22.07.2008<br/>г. № 123-ФЗ «Технический<br/>регламент о требованиях пожарной<br/>безопасности»: ч. 11 ст. 13, ст. 58<br/>(таблица 21 – требуемые пределы<br/>огнестойкости строительных<br/>конструкций<br/>обеспечиваются); Федеральный<br/>закон от 30 декабря 2009 г. N<br/>384-ФЗ "Технический регламент о<br/>безопасности зданий и<br/>сооружений": п. 1, п. 3, ст. 8.</p>  | Выполняется |
| 4.5. | <p>Обеспечение безопасности<br/>людей при возникновении<br/>пожара, эвакуационные<br/>пути и выходы</p>                                    | <p>Федеральный Закон от 22.07.2008<br/>г. № 123-ФЗ «Технический<br/>регламент о требованиях пожарной<br/>безопасности»: ст. 53 ч. 1, 2, 3; ст.<br/>89 ч.1, 3, 8, 12. Постановление<br/>Правительства РФ от 16 сентября<br/>2020 г. N 1479 "Об утверждении<br/>Правил противопожарного режима<br/>в Российской Федерации" п. 16, п.<br/>17СП 1.13130.2020. Системы<br/>противопожарной защиты.<br/>Эвакуационные пути и выходы": п.<br/>4.1.2, п. 4.1.5, п. 4.1.7, п. 4.2.1 –<br/>4.2.22, п. 4.3.1 – 4.3.11, п. 4.1.1 –<br/>4.1.11, а также минимально<br/>необходимом, учтенном при<br/>моделировании пожара в<br/>Техническом заключении по<br/>определению расчетных величин<br/>пожарного риска.</p> | Выполняется |
| 4.6. | <p>Обеспечение безопасности<br/>пожарно-спасательных<br/>подразделений при<br/>ликвидации пожара</p>                                       | <p>Федеральный Закон от 22.07.2008<br/>г. № 123-ФЗ «Технический<br/>регламент о требованиях пожарной<br/>безопасности»: ч. 1</p>  | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | ст.90;Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п. 24, п. 35, п. 48СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям: п. 7.1 – 7.14  |             |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.1., п.2., п.3., ст. 43, ст. 60, ст. 105, ст. 106, ст. 107;СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: табл. 1, табл. 2;   | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 7;Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п. 16, 17, 26;СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования: п. 7.1.1 – 7.1.13, п. 7.2.1 – 7.2.4, п. 7.3.1 – 7.3.4, п. 7.4.1 – 7.4.4, п. 7.5.1, п. 7.5.2, п.7.7.1 – 7.7.7. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-   | Федеральный Закон от 22.07.2008   | Выполняется |

|  |   |
|--|---|
| <p>технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 3 ст. 5, ст. 54, ч. 3 ст. 81; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 22, п. 23, п. 24, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 29, п. 30, п. 31, п. 32, п. 35, п. 36, п. 41, п. 42, п. 43, п. 48, п. 50, п. 51, п. 52, п. 54, п. 55, п. 60, п. 103, п. 286, п. 288, п. 291, п. 293, п. 392, п. 393, п. 394, п. 395-409, прил. 1СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": главы 4.1 – 4.4 в объеме минимально необходимом для достижения целей технического регулирования на основании статьи 7 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"</p> |
|--|---|