

«25» июля 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-012461



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Складской корпус №10, № 11

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ООО "ПЛТ Север"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1197746314138

ИНН: 7703475610

Место нахождения объекта защиты:

обл Московская, г Дмитров, д Глазово, тер. индустриального парка Северное  
Шереметьево

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.12.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	16791

1.6.	Объем здания, куб. м	1217520
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации адресно-аналоговая, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, внутренний противопожарный водопровод; автоматическая установка пожаротушения спринклерная водозаполненная; Наружный противопожарный водопровод; вытяжная противодымная вентиляция в складских помещениях
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Корпус 10 Расчетные значения пожарного риска: максимальная величина индивидуального пожарного риска составила 7,182*10<sup>6</sup> год<sup>-1</sup> с учётом части 3 статьи 93 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска Здание складского назначения (Ф5.2) с административно-бытовыми частями (Ф4.3). Здание имеет: • пожарный отсек №1 - часть этажа между осями 1-10 - склад; • пожарный отсек №2 - часть этажа между осями 11-19 - склад; • пожарный отсек №3 - часть этажа между осями 20-29 - склад; • пожарный отсек №4 - часть этажа между осями 30-38 - склад; • пожарный отсек №5 - АБЧ №1; • пожарный отсек №6 - АБЧ №2; • пожарный отсек №7 - АБЧ №3. Объект защиты предусмотрен не ниже II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО. Время функционирования объекта защиты 12/9 часов. На объекте защиты предусматриваются следующие ТСПЗ: • СПС; • СОУЭ 2-го типа; • АУП; - СПДЗ. Каждая АБЧ является самостоятельным пожарным отсеком.</p>	

На складе осуществляется хранение товаров различного назначения. Корпус 11  
 Расчетные значения пожарного риска: максимальная величина индивидуального  
 пожарного риска составила 8,95\*10<sup>7</sup> год<sup>-1</sup> с учётом части 3 статьи 93 123-ФЗ  
 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Комплекс  
 выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных  
 мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска Здание  
 складского назначения (Ф5.2) с административно-бытовыми частями (Ф4.3). Здание  
 имеет: • 2 пожарных отсека складского назначения Ф5.2 по 16128м.кв; • 3 пожарных  
 отсека Ф4.3 - 432 м.кв, 432 м.кв, 288 м.кв. Объект защиты предусмотрен не ниже II  
 степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО. Время  
 функционирования объекта защиты 12/9 часов. На объекте защиты предусматриваются  
 следующие ТСПЗ: • СПС; • СОУЭ 2-го типа; -АУП; • СПДЗ. Каждая АБЧ является  
 самостоятельным пожарным отсеком. На складе осуществляется хранение товаров  
 различного назначения.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**  
 (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба  
 имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов  
 страхования)

Договор страхования гражданской ответственности за вред, нанесенный третьим  
 лицам, в том числе вследствие недостатков изготовленного и реализованного товара,  
 выполненной работы или оказанной услуги № 431-034782/23 от “20” марта 2023 г.  
 Страховая сумма (общий лимит ответственности) по настоящему Договору составляет  
 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной  
 безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте  
 защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.3. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 69	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: п.п. 5,6, 8.6. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 62, 68, 99	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: пп. 8.1-8.3 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 90.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: пп. 6.2.1, 6.2.4. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.п. 6.1.40-6.1.43, 6.2.8, 6.2.15, 6.3.1-6.3.2, 6.3.4, 6.3.18, 6.3.20. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.29, 30, 31, 32, 52, 57, 58, 87, 88, 134, 137.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п.п. 4.2.4-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.7, 4.4.10, 8.1.1-8.1.6, 8.1.11; 8.1.13-8.1.15, 8.1.24-8.1.25, 8.3.2- 8.3.7,	Выполняется

		9.1.1-9.1.5, 9.3.1-9.3.3. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 52, 53, 54, 80, 81, 84, 88, 89, 134.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: пп. 7.1-7.16 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 90.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: таблица А1, п.1; п.п. 13.13.2; 13.14.5; 14.2; 14.5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»: п.п. 6.24; 7.2. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 51, 52, 54, 56, 60, 61, 62, 68, 81, 83, 84, 85, 86, 91, 103, 104, 111, 112, 113, 114.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: таблица А1, п. 1; п.п. 13.13.2; 13.14.5; 14.2; 14.5. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 82, 84, 93.1.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от утв. Постановлением Правительства РФ 16 сентября 2020 года К 1479 1-64, 286-288, 290-295, приложении 1 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 5, 6.	Выполняется