

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» августа 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-013753



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739751346

ИНН: 7725082902

Место нахождения объекта защиты:

142803, обл. Московская, г. Ступино, ул. Калинина, д. 42А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.12.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	21
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5000

1.6.	Объем здания, куб. м	9293	
1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС- адресно-аналоговая, СОУЭ- 3го типа, ВПВ- кольцевой, НПВ- централизованный	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
10 000 тыс руб			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статьи 4, 6, глава 16, статья 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ТР о ТПБ), статья 20 Федерального закона от	Выполняется

		21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее ФЗоПБ), глава 4 СП 4.131302013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статьи 4, 6, 62, 68, 78, 80, 90 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ, ВЫПОЛНЯЕТСЯ глава 5 СП 8131302020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», пункт 48, 49 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ от 1609.2020 г. № 1479) (далее — ППР)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статьи 4, 6, 78, 90 техники ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ, пункт 17, 18 ППР	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статьи 4, 6, 52, 57, 58, 59, 78, 80, 87, главы 30, 31 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ, п. 13 ППР	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 4, 6, 52, 53, 57, 58, 59, 78, 80, 88, 89, 134 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ, п. 14, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 36, 91, 92 ППР	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статьи 4, 6, 76, 78, 80, 90 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	Статьи 4, 6, 54, 55, 56, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 103 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ, п. 10, 50, 54, 56	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ППР	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Статьи 4, 6, 54, 78, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 103 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Статьи 4, 6, 51 78, ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ, п. 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 35, 37, 43, 60, 92 ППР, приложение 1, 2, 3 Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. 806 "Обопределении Порядка, видов, обучения осуществляющих трудовую служебную деятельность организациях, программам противопожарного инструктажа, требований содержания указанных программ и категорий проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"	Выполняется