

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» августа 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-014328



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детский бронхолегочный санаторий №23 Департамента здравоохранения города Москвы"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детский бронхолегочный санаторий №23 Департамента здравоохранения города Москвы"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025003212860

ИНН: 5027043297

Место нахождения объекта защиты:

140033, обл Московская, г Люберцы, рп Малаховка, ул Красковский Обрыв, Дом 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1936

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ Наименование раздела
п/п

1.

Характеристика объекта защиты

Наименование параметра	Значение параметра
1.1. Степень огнестойкости	II
1.2. Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3. Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4. Высота здания, м	13
1.5. Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1583
1.6. Объем здания, куб. м	4800
1.7. Количество этажей	3
1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	адресного типа, "Стрелец-интеграл" пр-во ООО "Аргус-спектр". В системе использованы: контроллер РР-ПРО, извещатель дымовой радиоканальный Аврора-Д-ПРО, ручной пожарный радиоканальный извещатель типа "ИПР-ПРО" речевая, 3-го типа, интегрирована в "Стрелец-интеграл" пр-во ООО "Аргус-спектр". В системе: речевой оповещатель "Орфей-ПРО", световые указатели "ВЫХОД" на путях эвакуации "Табло-ПРО" поэтажно, в пожарных шкафах на каждой площадке лестничных клеток, рукав длина 20м, 8 пожарных стволов позволяет орошать любую точку здания пожарный гидрант на насосной водозаборной станции, удаление 80м. модуль порошкового пожаротушения МПП "Буря-2,5-2С" защищаемая площадь 20м ²

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе
перечень и тип систем противопожарной защиты)