

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» октября 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-017648



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общежитие № 1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА" МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035006118267

ИНН: 5031007809

Место нахождения объекта защиты:

142432, обл. Московская, г. Черноголовка, проезд Строителей, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.03.1968

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1266

1.6.	Объем здания, куб. м	20839
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Юнитроник 496(К,П) ППКОПУ 03041-4-1(К,П), 1 шт.; 2. Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный ИП 212-49А, 216 шт.; 3. Извещатель пожарный тепловой ИП 103--5/4-А3, 18 шт.; 4. Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ, 20 шт.; 5. Адресная метка МА-7ТС, 19 шт.; 6. Модуль адресный управляющий МА-У, 10 шт.; 7. Оповещатель звуковой (сирена) ООПЗ-24, 9 шт.; 8. Световое табло "ВЫХОД" Блик-24, 20 шт.; 9. Источник гарантированного питания СКАТ 2400 И7, 1 шт.; 10. Усилитель речевого оповещения РАМ 360, 2 шт.; 11. Громкоговоритель настенный SVS 10, 20 шт.; 12. Микрофон настольный RM 01, 3 шт.; 13. Огнетушители углекислотные типов: 13.1. ОУ-3 ВСЕ-03 - 1 шт. 13.2. ОУ-5 ВСЕ-03 - 12 шт. 13.3. ОУ-8 ВСЕ-03 - 5 шт. 14. Огнетушители порошковые типа ОП- АВСЕ-01 - 6 шт. 15. Противопожарные</p>

водопроводы внутреннего и наружного типа.

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Так как на объекте выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные Федеральными законами о технических регламентах и требований нормативных документов по пожарной безопасности, то возможность нанесения ущерба третьим лицам в случае пожара на декларируемом объекте исключается. Страхование не проводилось. Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 69-75	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.1. СП 4.13130.2013, утв. приказом МЧС России от 24.04.2013г. №288.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 87	Выполняется

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	табл. 21, 22	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 53; 89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	постановление правительства РФ от 01.09.2021 г. № 1464 Приложение № 5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 486.1311500.2020, утв. приказом МЧС России от 20.07.2020г. №539.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 5; 90	Выполняется