


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» ноября 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-018677



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение Рахмановская средняя общеобразовательная школа имени Е.Ф. Кошенкова городского округа Павловский Посад Московской области (начальная школа – детский сад д.Алферово)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РАХМАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ
Е.Ф.КОШЕНКОВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025004650142

ИНН: 5035020600

Место нахождения объекта защиты:

142516, обл. Московская, г. Павловский Посад, д. Алферово, д. 3/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.12.1981

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	592
1.6.	Объем здания, куб. м	6068
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией системы «Стрелец» на базе ПКП «ТАНДЕМ – 2М», извещатели пожарные дымовые оптико–электронные точечные ИПД –3.1М, в количестве 86 штук; извещатели пожарные ручные ИПР – 3СУ, в количестве 3 штук; извещатель пожарный светозвуковой «Маяк – 12 КП» в количестве 4 штуки, оповещатель световой «Молния – 12» (световые табло «Выход») в количестве 8 штук; звуковой оповещатель «LD – 95» в количестве 5 штук.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p align="center">Расчёт пожарного риска не производился на основании п.3 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент безопасности»</p>		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба</p>	

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: пп.4.1, 4.2, 4.3 таблица 1; 4.4, 4.5, 4.6, 4.16, 4.20; 5.1.3, 5.2.2; 8.1 (в), 8.6	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: пп.1, 4 (4.1 – 4.5), 8.1- 8.4, 8.6 - 8.10; 10.1 – 10.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: пп. 4.1, 4.3, таблица 1, 4.20, 5.6.2 СП 8 13130. 2020 пп. 8.1 (в), 8,6, 8.8, 8.16	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	объектов защиты»: пп. 5.2.3, 5.4.1, 5.4.3, 6.7.15 (таб.6.13) СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: пп. 4.1, 4.3, таблица 1, 4.15, 4.20, 5.2.2, 5.2.6	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: пп. 4.1, 4.2 (4.2.1- 4.2.5, 4.2.7, 4.3 (4.3.1- 4.3.4), 4.4 (4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7 - 4.4.14, 4.4.16), 5.1, 5.2 (5.2.5, 5.2.7, 5.2.17, 5.2.22 таблица 1) «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» действуют с 01.01.2021 до 31.12.2026 на основании постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) ППР в РФ: пп. 26, 27 (а, б, в, г, д), 28, 29, 30, 31, 33, п. 35, п. 36 (а, б, в, г, д, е, ж, и).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2020 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» раздел 4: пп. 4.1 (4.1.1 - 4.1.3, 4.1.5- 4.1.8, 4.1.12, 4.1.23, 4.1.26 - 4.1.34, 4.1.40), п. 4.2: (4.2.1, 4.2.4 - 4.2.9), п. 4.3 табл. 1, (4.3.1- 4.3.14, 4.3.16), п. 4.4 (4.4.1, 4.4.2, 4.4.4 - 4.4.6, 4.4.8 - 4.4.10, 4.4.12 - 4.4.15, 4.4.19, 4.4.21), п. 4.5 (4.5.1- 4.5.4), п. 4.6 (4.6.1), п. 4.7 (4.7.1- 4.7.3, 4.7.5), п.	Выполняется

		5.1 (5.1.2, 5.1.3), п. 5.2 (5.2.2), п. 5.6 (5.6.2-5.6.4),п. 5.7, приложения А, Г.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500. 2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» разделы 1,2,3,4,5, 6 и т.д. Приказ №194 от 19.03.2020 «Об утверждении свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: раздел 4: пп.4.1, 4.2 (4.2.1, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.13 - 4.2.19, 4.2.22), п. 4.3 (4.3.1, 4.3.6, 4.3.7), п. 4.4 (4.4.1 (а); раздел 5: п. 5.1 (5.1.1, 5.1.3), 5.2 (5.2.1, 5.2.2 таблица 1), 5.2.3, 5.2.4) СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» раздел 3: пп. 3.1 - 3.5; раздел 4; пп. 4.1 - 4.4, 4.8; раздел 5: пп. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, раздел 6 таблица 1, п. 6.4, раздел 7 таблица 2 п.1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» разделы 1,2,3,4,5, 6 и т.д. СП 7.13130. 2020 «Система противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения. Отопление, вентиляция и кондиционирование» раздел 6: пп.6.1, 6.2; 6.8, 6.9, 6.22; раздел 7: пп. 7.1, 7.6 , 7.21, 7.22;	Выполняется

		раздел 8: п. 8.1	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 с изменениями на 31.12.2020) Раздел I, пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,12, 13, 14, 16 (а, б, д, е, ж, з, к, о), 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41 (б), 43, 54, 60. Раздел XVIII: пп. 392, 393, 394. Раздел XIX: пп. 395, 396, 397, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 413 Федеральный закон №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 5, ст. 6, ст. 28 - 32, ст. 38 -43, ст. 46, ст. 47, ст.50-54, ст.57 - 64, ст.69 п.1, п. 4, п. 9, п. 11, ст. 76, ст.82 - 84, ст. 87 - 91,ст.105, ст.134 пп. 1, 2, 7, 8, табл. 27, 28, 29, ст.137 п. 1, п. 2, ст.138 п.1, ст. 143, ст.144.	Выполняется