Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«13» ноября 2023 г.
Регистрационный № 50-08-2023-019109

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Завод Российских Национальных Продуктов и Напитков "РОСЪ"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НАПИТКОВ "РОСЪ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035008356536 ИНН: 5042055120

Место нахождения объекта защиты:
141304, обл. Московская, г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
10.09.1985
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3217
1.6.	Объем здания, куб. м	27352

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная система пожарной сигнали-зации (АСПС) и система оповещения и управления эвакуа-цией людей при пожаре (СОУЭ) , водопровод диаметром 100 мм. В помещении производства расположены 7 внутренних пожар-ных кранов. Имеется 1 поржарный подземный гидрант на расстоянии менее 165 метров по твердому покрытию.
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Договор (ПОЛИС), страхование имущества для собственников здания № SYS 2481118146 от 02.11.2023 г., общая страховая сумма 150217356,31 рублей		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (с изменением №1) «Системы противо-пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п/п. 4.3; 4.4;6.1.2; 6.2; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69 п.п. 1; 2; 3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжения. Требования пожарной безопасности» табл. 3. СНиП 2.04.02.-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п/п.1.1, 1.3, 2.10, 2.11, 2.16, 2.18, 2.25, 2, 27,2.29, 2.30, 2.31, 4.1, 4.5, 8.1, 8.5, 8.9, 8.19.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022 года). Ст. 98, п.1;2;3.. п. 4.1 в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89. СП 4.13130.2013 , раздел 8, п.8.2;8.3;8.6; 8.10.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п/п. 6.1.1, СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» табл.6.1	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п/.п. 8.2.2, 8.2.3, 8.2.7, 8.2.11., 8.2.12.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (с изменением №1) «Системы противопожар-ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» табл. 1, табл. 3, п/п 6.1.1, 6.1.2, 6.5, 6.9.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автома-тические. Нормы и правила проектирования» п/п.:5.2; 5.7, 5.10; п/п 13.1; 13.13; 13.14.5; 14.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управле-ния эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.:3.3; 4.2; 4.4; 4.8; 5.1; 5.5. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний противопожарный водопровод» п/п 1.4, 2.1, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6; 6.2, 6.3, 6.5; 6.8, 6.10, 6.13, 6.14; 7.2; 7.6. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п/п 1.1, 1.2, 1.3; 2.11,2.12; 2.14; 2.16, 2.20, 2.24; 2.25, 2.27, 2.29,2.30, 4.8.; 8.1, 8.5, 8.9,8.17.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондицио-нирование. Противопожарные требования» п/п 6.1; 6.2; 6.4; 6.; 6.12; 7.1; 7.2; 7.20. СП 60.13330.2020 (СНиП 41-01-2003) «Отопление.Вентиляция. Конденционирование.» п/п 4.1, 5.1; 5.2; 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1; 6.3.1; 6.4.1; ; 7.1.1; 7.3.1; 7.4.1; 7.5.1, 7.6.1; 7.7.1; 7.7.3; 7.8.1; 7.9.1, 7.10.1, 7.11.1; 7.11.2;; 8.1 , 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.9; 9.13; 9.17; 9.19; 9.20; 9.21;10.1; 10.8; 11.1.1; 11.1.2; 11.2.1; 12.1; 13.1; 14.1; 14.2; 15.1; 15.2; 16.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР «Правила противопожарного режима в Российской Фе-дерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 20.09.2020 г. п.п. 2.1; 3; 4; 5; 11;12; 13; 16(е з); 17;27;32;36;37;50;54;60; 121; 123;126;130;337; 392;393, 394;395;396; 397;398; 403;405; 406:407;409	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.