Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«14» ноября 2023 г.
Регистрационный № 50-08-2023-019227

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Режимный корпус (нежилое здание) Федеральное казенное учреждение Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 5 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025002512512 ИНН: 5019004350

Место нахождения объекта защиты:
142900, обл. Московская, г. Кашира, ул. Советская, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
10.11.1903
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1565

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	7175
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система автоматической пожарной сигнализации «Сигнал 10» - 1шт. в исправном состоянии; - пожарные извещатели ИП212-5мз 49 шт. в исправном состоянии; - ручные пожарные извещатели ИПР-ЗСУ 4 шт. в исправном состоянии; - звуковой извещатель ПКИ-1 «Иволга» 4 шт. в исправном состоянии; - световые информационные табло «Выход» 7 шт. в исправном состоянии; - система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа в исправном состоянии; - ПК 4 шт. в исправном состоянии.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ)»		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от		

пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ст.100 ч. 1; Постановление Правительства РФ От 16.09.2020, № 1479, статья 1, пункт 64; Приказ ФСИН России от 30.03.2005 № 214, пункт 2.8; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», статья 1, пункт 1.1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Объект защиты не имеет на балансе источников наружного противопожарного водоснабжения	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 от 22.07.2008, статья 4, пункт 4; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020, № 1479, статья 1, пункт 64; Приказ ФСИН России от 30.03.2005 № 214, пункт 2.7; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»,	Выполняется

		статья 1, пункт 1.1.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 от 22.07.2008, статья 87, часть 2, табл. № 21; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020, № 1479, статья 1, пункт 64; Приказ ФСИН России от 30.03.2005 № 214, пункт 3.1.3, приложение 8; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», статья 1, пункт 1.1.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 от 22.07.2008, статья 4, пункт 4; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020, № 1479, статья 1, пункт 64; Приказ ФСИН России от 30.03.2005 № 214: - статья 3, пункт 3.1.2; - статья 3, пункт 3.1.13; - статья 3, пункт 3.1.14; - статья 3, пункт 3.1.15; - статья 3, пункт 3.1.16; - статья 3, пункт 3.1.17. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», статья 1, пункт 1.1, пункт 1.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 часть 1 подпункт 1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020, № 1479, статья 1, пункт 64. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - раздел 1, пункт 1.1; -	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		раздел 7 п.п. 7.1.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - статья 4, пункт 4; - статья 54, пункт 1; - статья 54, пункт 2; - статья 62, пункт 2; - статья 86, пункт 1; - статья 86, пункт 2; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020, № 1479, статья 1, пункт 64; Приказ ФСИН России от 30.03.2005 № 214: - статья 13, пункт 13.1; - статья 13, пункт 13.2; - статья 13, пункт 13.3; - статья 13, пункт 13.23; - статья 13, пункт 13.27; - статья 13, пункт 13.29. - статья 13, пункт 13.30; - статья 13, пункт 13.31; - статья 13, пункт 13.32; - статья 13, пункт 13.33; - статья 13, пункт 13.34; - статья 13, пункт 13.36;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 91, часть 1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020, № 1479, статья 1, пункт 64; Приказ ФСИН России от 31.03.2005 № 222 - пункт 1; - пункт 4, пункт 5; - пункт 6; - пункт 11; - пункт 12;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон ФЗ-69 От 21.12.1994 № 69-ФЗ - Статья 37; - Статья 38. Правила Противопожарного Режима В Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ От 16.09.2020г. № 1479 «Об Утверждении Правил Противопожарного Режима В	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Российской Федерации»): - Раздел I Пункт 2, 3, 5; - Раздел I Пункт 64. Приказ ФСИН России от 03.09.2007 №177 «Об утверждении Наставления по организации деятельности пожарных частей, отдельных постов, групп пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы»;	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.