

«22» ноября 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-020632



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

административно-бытовой корпус

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЖАЙСКИЙ МПК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1177746412227**

ИНН: **9729076290**

Место нахождения объекта защиты:

**143253, обл. Московская, г. Можайск, тер. Комплекса по обработке и размещению
ТКО (д. Храброво)**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.12.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	5421

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	752	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресно-аналоговая АУПС, СОУЭ 2-го типа, ПК, дымоудаление	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
нет			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
нет			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.3. СП 4.13130.2013; ст. 69 п.1 123-ФЗ; п. 74. ППР-1479	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	ст. 48, 51 ППР-1479; п. 5.3; 5.8; 5.10; 5.16-5.18; 8.8-8.11; 9.2; 9.5;	Выполняется

	водоснабжение	10.3-10.4; СП 8.13130.2020 ст. 62, 90 123-ФЗ.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1 ч.1 ст. 90 123-ФЗ; п. 7.1, 8.1.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 6.1.1; 6.1.41. СП 4.13130.2013; ст. 57, 58, 59, 87 гл. 10, 30, 31 таб. 21 123-ФЗ; п. 12, 13, 14, 17, 17(1), 23, 25, 27 ППР-1479	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.2.6; 4.2.7; 4.3.2; 4.4.4; СП 1.13130.2020; ст. 52, 53, 89 123-ФЗ. п. 9, 14, 16, 26, 27, 36, 41 ППР-1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 123-ФЗ; п. 7.2; 7.7; 7.16; 8.1.4; 8.1.8; 8.2.3. СП 1.13130.2020	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 5.12, 5.17, 6.1, 6.2, 6.2.11, 6.3, 6.6, 6.6.7, 7.1, 7.3, таблица А1. СП 484.1311500.2020; п. 3.3, 3.4, 4.1. 4.2, 5.5 СП. 3.13130.2009; таблицы № 2, 3. СП 8.13130.2020; п. п. 7, 7.2, 7.4, 7.5, табл. 7.1, 7.2., СП 10.13130.2020; глава 14, ст. 54, 60, 61, 62, 84 123-ФЗ.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 54, 61, 82, 83, 103, 104, 106 123-ФЗ; п. 35, 37 ППР-1479.	Выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 1.1, п.1.2, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ; п. 2-5, 9-16б, 16д, 16е, 16з, 16л, 16м, 16н, 16о, п. 17(1), 17а, 17б, п. 19, 22г-26, 27а, 27б, 27д, 30, 32, 35-37, 41-45, 48-52, 54-56, 60, 73, 77, 123-126, 132, 286-288, 342, 354-358, 360-363, 366, 392-407, 409, 412, 413 ППР-1479; п. 1-3 Приказа МЧС России 806; ст. 5, 6 п.1. пп. 1, п. 5, 6, 7. ст. 6.1, 60, 64 п. 1, 3, 4, 5, ст. 82. 123-ФЗ; ст. 3, 21, 25, 37 69-ФЗ	Выполняется
------	--	---	-------------