

«24» ноября 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-021255



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Лечебный корпус блок №5

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФГАУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина»-санаторий «Озеро-Белое»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1092365000870

ИНН: 2365014221

Место нахождения объекта защиты:

140765, обл Московская, г Шатура, п санатория "Озеро Белое", Дом 62

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2001

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                                                                                                    |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>                                                                                    |                                |
|          | Наименование параметра                                                                                                  | Значение параметра             |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                                                                                                   | II                             |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности                                                                                 | C1                             |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности                                                                                 | Ф3.4 Поликлиники и амбулатории |
| 1.4.     | Высота здания, м                                                                                                        | 13                             |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                                                                 | 4000                           |
| 1.6.     | Объем здания, куб. м                                                                                                    | 55129                          |
| 1.7.     | Количество этажей                                                                                                       | 3                              |
| 1.8.     | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности | Не имеет                       |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                        | (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 1.9.                                                   | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                      | 1. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 2. Система внутреннего противопожарного водопровода. 3. Система наружного противопожарного водопровода 4. Система дымоудаления          |                                                  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 2.                                                     | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| Оценка не проводилась                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 3.                                                     | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| Ущерб имуществу третьих лиц от пожара нанесен не будет |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 4.                                                     | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|                                                        | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты            | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.                                                   | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69 п. 1, 2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением | Выполняется                                      |

|      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                 | Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 65. СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1                                                                                                                                                                                                            |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                                                                          | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.48, 52, 54. СП 8.13130: п. 4.1, 5.2.            | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                         | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90 п. 1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 49, 71, 72. СП 4.13130.2013: п. 7.1, 8.2. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 57, 58, 59, 87, 137. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 13, 25.                       | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 52, 53, 55, 88, 89. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации                                                        | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                             | Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 14, 16, 26, 27, 28, 31. СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3, 8.2.                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                                                                                                                                                           | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 80 п. 1, ст. 90. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 17. СП 4.13130.2013: п. 7.1.                                             | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                  | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54, 55, 62, 68, 84, 86, 91. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 10, 37, 50, 51, 52, 54, 56. СП 3.13130.2009: п. 3.1 - 3.3, 7. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 81 п. 4, 82, 91. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 10, 37, 54. СП 3.13130.2009: п. 3.1 - 3.3.                               | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и                                                                                                                                                | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5, 6, 27, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 68, 69, 81, 82, 89,                                                                                                                                                                                | Выполняется |

|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | противопожарный режим | <p>91. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 60, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 121, 123, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 412, 413. Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806.</p> |  |
|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|