


«01» декабря 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-022056



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Производственно-складское здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА РОЛЛ-
ЛОГИСТИК"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1205000058768**

ИНН: **5038154224**

Место нахождения объекта защиты:

142408, обл. Московская, г. Ногинск, тер. Технопарк Успенский (п. Затишье), д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.06.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	20800

1.6.	Объем здания, куб. м	587185
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации (адресно-аналоговая), пожаротушение, СОУЭ 2-го типа, внутренний противопожарный водопровод (196 ПК), и наружный противопожарный водопровод (6ПГ), система противодымной защиты (из помещения склада осуществляется через люки дымоудаления, расположенные на кровле здания: системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением из коридоров АБК)
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Qв = 8,80028*10-7 Предусматриваются приспособления для самозакрывания в дверных проемах с уплотнением в притворах во всех помещениях ведущих в лестничные клетки №№9-10 на первом этаже. Время закрытия проемов с приспособлениями для самозакрывания равняется расчетному времени эвакуации людей из помещений с учетом интервала времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, плюс 5 с на закрытие проема приспособлением для самозакрывания. На Объекте защиты учитываются следующие системы противопожарной защиты: СПС (вероятность эффективной работы 0,8); СОУЭ (вероятность эффективной работы 0,8); СПДЗ (вероятность эффективной работы 0,8); АУП (вероятность эффективной работы 0).		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба	

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.69, п. 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.62; СП 8.13130 табл. 3, п. 5.3, п. 8.8, п. 8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130 п. 4.3 табл. 3, п. 6.1.2 табл. 3, п. 4.4, п.6.11.3, п.6.1.20, п. 8.4, п. 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 29; ст. 30; ст. 31; ст. 32 ч. 1; ст.52 п. 3, п. 9; ст. 53; ст.57; ст. 58; ст.59 п.1,2; ст.80 ч.1, ч.3; ст.87 п.1-3, п.5-7, п. 9-11; ст.88 п.9, п.19; СП 2.13130.2020 п. 5.3.4, п. 6.2.1, п. 5.4.18; СП 7.13130 п. 8.1; СП 10.13130 п. 4.2.2; СП 5.13130 п. 5.10.11	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.5; ст.51; ст.53; ст.55; ст. 83; ст. 84; ст.89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.18, п. 4.2.21, п. 4.2.22, пп. 4.3.2, 4.3.3, п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.3.12, п. 8.2.7, п. 4.2.16; СП 4.13130 п. 8.3.1	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 3 ч. 1 ст. 80; СП 4.13130 п.7.3, п. 7.13, п. 7.16, п.6.2.7; ГОСТ Р 53254 п. 4.2	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.52 п.3; ст. 53 ч.2, п.3; ст.54; ст.83 ч.1 п.3, ст.84 ч.1-4, ч.7-11; ст. 62 п.п. 1,2; СП 3.13130.2009 п. 7; СП 5.13130.2009 Приложения А; СП 10.13130 п. 4.1.1, табл.2, табл.3, п.4.1.10; СП 7.13130.2013 п.7.2 е, п.7.11 в), п.8.8;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175) п.п.14.1-14.6.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил	Выполняется

безопасности объекта защиты и противопожарный режим	противопожарного режима в Российской Федерации» п.п.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 63, 65, 84, 85, 86, 286-307, 395-413, приложения №№ 1, 2, 6, 7; Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	
--	--	--