Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«05» декабря 2023 г.
Регистрационный № 50-08-2023-022409

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования города Дубны Московской области"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025001419233 ИНН: 5010021979

Место нахождения объекта защиты:
141980, обл. Московская, г. Дубна, ул. Мира, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1949
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	7

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	640
1.6.	Объем здания, куб. м	6362
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Проводная система АПС с пожарными дымовыми излучателями ИП212-3СУ, ручными адресно-аналоговыми извещателями ИПР-КсК, охранно-пожарным световым оповещателем «Блик-С12», светозвуковым оповещателем «LD-96», ПАК «Стрелец-Мониторинг», АУПС DSC PC 5010. СОУЭ II типа

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара не проводилась	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 1 ст.69. СП 4.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты», (с изменениями внесёнными Приказом МЧС РФ №89 от 14.02.2020 г.). Пункты: 1.1; 4.2-4.4; 6.1.2; 6.1.3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 3 ст.68. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». Пункты: 1.1; 5.2; 5.3 (табл.3); 10.1; 10.4, 10.10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты» (с изменениями внесёнными Приказом МЧС РФ №89 от 14.02.2020 г.). Пункты: 8.1; 8.6; 8.8; 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 2, ст.28 часть 1 ст.30, часть 1 ст.31, части 1,3 ст.87. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Обеспечение огнестойкости объектов защиты», пункты:1.2, 4.1, 4.5, 4.8, 5.4.2, 5.4.3; 6.1.1.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, ст.89 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пункты: 1.1; 1.3; 4.1.1; 4.2.1; 4.2.7; 4.2.10; 4.2.13; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.22; 4.2.25; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.7; 4.3.12; 4.4.1; 4.4.3; 4.4.6; 7.1.1; 7.1.3; 8.1.4; 8.2.7; 8.2.9; 8.2.11; 8.3.1.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты», пункты: 1.1; 4.2-4.4; 4.17; 5.1.2; 5.1.2; 5.6.1; 6.1.42; 6.2.8; 6.2.10.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54 часть 7,ст.83, часть 2, ст.84 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», с изменениями прил. №1,2 утв. Приказом МЧС РФ № 119 от 27.02.2020 г. пункты 1.1; 7.2; 7.3. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», пункты: 1.1, 3.1-3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.8, 5.3-5.5. СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем защиты. Установки противопожарной защиты Нормы и правила	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		проектирования», пункты: 1.1; прил.А. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», пункты: 1.2; 1.4.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», пункты 1.1; 7.2; 7.3. СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем защиты. Установки противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункты: 1.1; 6.1.1.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункты: 1; 2-4; 5;9; 11; 12 -17; 21-29; 32; 35-37; 42; 43; 54-56; 60; 63; 71; 72; 121; 286; 288; 337; 354; 372; 392; 393; разделы: XVIII, XIX, приложения №1,2.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.