

«05» декабря 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-022475



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административно-бытовой корпус филиала ООО "Мултон Партнерс"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ООО "Мултон Партнерс"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025202617461

ИНН: 7701215046

Место нахождения объекта защиты:

обл Московская, г Истра, д Давыдовское, ул Дачная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	19
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2160

1.6.	Объем здания, куб. м	41040
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации адресно-аналоговая, СОУЭ 3 типа, автоматическая установка газового пожаротушения, ВПВ, НПВ
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам и ответственности товаропроизводителей, продавцов и исполнителей от 01.06.2023 № 453-068958/23 (Страховщик СПАО «Ингосстрах»)		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 7.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пункты 3.2, 3.3*, 3.32
	Выполняется	

		табл. 1, СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункт 8.13 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пункты 2.11, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.25, 2.26, 2.29, 2.30, 8.16, 9.1-9.4, 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети сооружения»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 8.1, 8.2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пункты 3.44, 3.46*, СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 4.1, 5.13, 5.14* табл. 1, 2 и 3, 5.17, 5.18, табл. 4 *, 5.19 табл. 5, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пункт 1.22*, 1.24, 1.28, 1.29, 3.1* СНиП 2.09.04-87* «Административно-бытовые здания», пункт 3.10 Специальных технических условий на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта: Главный корпус филиала ООО «Мултон Партнерс» в д. Давыдовское (далее - СТУ)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 6.4, 6.5, 6.9, 6.10, 6.11*, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18*, 6.19, 6.20*, 6.21*, 6.22, 6.23, 6.24*, 6.25*, 6.26*, 6.27, 6.28*, 6.29, 6.30*, 6.31*, 6.32*, 6.34*, 6.38, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Пункты 4.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4*, 8.5, 8.8, 8.9, 8.13, 8.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и	Выполняется

	ликвидации пожара	сооружений», пункт 3.13 СТУ;	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения – пункты 4.4, 4.9, 4.13, 4.15, табл.1, 12.1, 12.4, 12.6, 12.9, Приложение 12, 12.10, 12.13*, 12.14, 12.15* - 12.25, 12.28 табл. 5, 12.134, 12.35* табл. 8, 12.45 - 12.56, 12.57 – 12.72 14.1 -14.9 НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы проектирования; пункты 3, 4, 5, 6, 7, 14, Приложения I, III НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; статьи 61, 83, 91, 104, 112 ФЗ № 123, пункты 8.1.1, 8.2.1 - 8.2.3., 8.3.1, табл. 8.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.4.2 (Приложения Е, Д), 8.5.1, 8.6.1 - 8.6.3, 8.7.1 -8.7.3, 8.8.1 - 8.8.8, 8.9.1 – 8.9.9, 8.10.1 – 8.10.4, 8.11.1 – 8.11.9, 8.13.1 – 8.13.5, 8.14.1 – 8.14.4, 8.15.1 – 8.15.5, 8.16.1 - 8.16.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; статьи 54, 83, 91, 103 ФЗ № 123, 6.1.1 – 6.1.6, 6.2.1 – 6.2.12, 6.3.1 – 6.3.4, 6.4.1 – 6.4.5, 6.5.1 – 6.5.4, 6.6.1 – 6.6.15, табл. 1 и 2, 6.6.27, 6.6.35 - 6.6.38 табл. 4 и 5, 6.6.41 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. нормы и правила проектирования. Система оповещения и управления	Выполняется

		эвакуацией – пункты 3.1, 3.2, 3.3. 3.5, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21. 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 4.1. табл.1, 5.1 табл. 2, НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здания и сооружениях»; статьи 54, 84 ФЗ № 123; пункты 3.1 - 3.5, 4.1 – 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Внутренний и наружный противопожарные водопроводы - пункты 6.1 табл. 1 и 2, 6.6., 6.7, 6.8, 6.19, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод зданий и сооружений», пункты 2.11, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.25, 2.26, 2.29, 2.30, 8.16, 9.1-9.4, 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети сооружения».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 13.1* - 13.4 НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы проектирования», статьи 54, 83, 91, 103 ФЗ № 123, пункты 6.1.1, 7.1.1 - 7.1.7, 7.1.9 - 7.1.11, 7.1.13 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. нормы и правила проектирования	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Пункты 1 - 6, 9 - 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 - 33, 35 - 37, 40, 42, 43, 48 - 52, 54 - 56, 60, 65, 71 - 73, 77, 337, 362, 363, 364, 366, 367,	Выполняется

	защиты и противопожарный режим	395-413, Приложение № 1, Приложение № 2 Правил противопожарного режима, утвержденных постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»); пункты 3.17, 3.18 СТУ	
--	-----------------------------------	---	--