



«14» декабря 2023 г.
Регистрационный № 50-08-2023-023487

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Автономная некоммерческая организация "Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "АВАНГАРД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1205000035250

ИНН: 5032317793

Место нахождения объекта защиты:

143070, обл. Московская, г. Одинцово, тер. Парк Патриот, д. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.09.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

1.4.	Высота здания, м	17			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1208			
1.6.	Объем здания, куб. м	8036			
1.7.	Количество этажей	2			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации адресная, система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3-го типа, внутренний пожарный водопровод, система противодымной защиты, система водяного пожаротушения			
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) не проводилась				
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0(нуль) рублей 00 копеек				
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table border="1"> <tr> <td>Наименование противопожарного мероприятия</td><td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</td><td>Сведения о выполнении/не выполняется</td></tr> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении/не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении/не выполняется			

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1.Федеральный закон от 22.07.2008N 123-ФЗ (С изменениями и дополнениями от:10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г., 29 июля 2017 г., 27 декабря 2018 г., 30 апреля 2021 г., 14.07.2023 г.,01.03.2023 г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69; 2. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям(с Изменением No1 от14.02.2020) п.4.3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1.Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (С изменениями и дополнениями от:10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г., 29 июля 2017 г.,27 декабря 2018 г., 30 апреля 2021 г.14.07.2023 г., 01.03.2023 г.)"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62; 2. СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты.Источники наружного противопожарного водоснабжения.Требования пожарной безопасности п.5.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1.Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (С изменениями и дополнениями от:10 июля 2012 г., 2	Выполняется

		июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г., 29 июля 2017 г., 27 декабря 2018 г., 30 апреля 2021 г., 14.07.2023 г., 01.03.2023 г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст. 90; 2. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) п. 8.1, 8.6, 8.8	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями от: 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г., 29 июля 2017 г., 27 декабря 2018 г., 30 апреля 2021 г., 14.07.2023 г., 01.03.2023 г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 52, 55, 57, 58, 88; табл. 23; 2. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 5.2.7, 5.4.16, 6.7.11, 6.7.19; 3. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) п. 5.1.3, 5.2.2, 5.2.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	1. Федеральный закон от	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	22.07.2008 N 123-ФЗ (С изменениями и дополнениями от:10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г., 29 июля 2017 г.,27 декабря 2018 г., 30 апреля 2021 г.,14.07.2023 г., 01.03.2023 г.)"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 52, 53, 89; 2. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы п. 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,4.4.1, 4.4.2, 4.4.7, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.4,5.2.6	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (С изменениями и дополнениями от:10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г., 29 июля 2017 г.,27 декабря 2018 г., 30 апреля 2021 г.,14.07.2023 г., 01.03.2023 г.)"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 90; 2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 No 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») п. 35; 3. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) п. 7.1	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (С изменениями и дополнениями от:10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г., 29 июля 2017 г.,27 декабря 2018 г., 30 апреля 2021 г.,14.07.2023 г., 01.03.2023 г.)"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54, 60, 62, 83, 84,85, 86; 2. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.Требования пожарной безопасности п. 3.3, 3.4, 4.1-4.4, 5.5, табл. 1, 2; 3.СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.Ограничение распространение пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочным решениям (с Изменением No 1 от 14.02.2020) п.7.1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1 утв. Приказом МЧС России от 01.06.2011 N 274)Раздел 14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от	Выполняется

	противопожарный режим	16.09.2020 No 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») п.: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23-32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 84, 85, 86, 116-120, 286, 288, 299, 354, 358, 362, 363, 367, 392-407, 409)	
--	-----------------------	---	--