




«28» декабря 2023 г.
Регистрационный № 50-08-2023-024725

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный
Центр «Старт»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Образовательный
Центр "Старт"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1235000092612

ИНН: 5003158002

Место нахождения объекта защиты:

142721, обл Московская, г Видное, д Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, ул
Загородная, Дом 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.08.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	5000

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	70000
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система противодымной защиты; 2. система автоматической адресной пожарной сигнализации; 3. система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; 4. наружное противопожарное водоснабжение.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты МАОУ «Образовательный Центр «Старт» представлена в Расчёте пожарных рисков для объекта: «Общеобразовательная школа №2 на 1100 мест (Школа №2-ПЛ) при осуществлении Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Молоковское, д. Мисайлово и д. Дальние Пруды», выполненном Обществом с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ – Пожарная Безопасность» и прилагаемом к настоящей Декларации пожарной безопасности (Приложение №1). Расчетное обоснование, подтверждающее соответствие пожарного риска на объекте допустимым значениям, выполнено по «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 г. № 382. Расчётная величина индивидуального пожарного риска для объекта равна 1,002×10-7 (с. 91 Приложения № 1), что не превышает нормативное значение, установленное частью 1 статьи 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - одной миллионной (1×10-6) в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска		

установлено, что объект защиты имеет такое объемно-планировочное, организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, с учетом: устройства в качестве световых проемов в лестничных клетках типа Л1 на первом этаже остекленных наружных дверей с площадью остекления не менее 1,2 м²; предельно допустимых расстояний от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов до двери в зону безопасности в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации. На Объекте предусмотрено выполнение следующих противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре: а) ширина эвакуационных путей и выходов предусмотрена не менее установленных расчетом пожарного риска; б) количество одновременно находящихся в здании Объекта людей не должно превышать значения, установленного расчетом пожарного риска; в) указанные в расчете пожарного риска системы противопожарной защиты должны быть в работоспособном состоянии. Объект защиты оборудован следующими системами противопожарной защиты: 1. система противодымной защиты; 2. система автоматической адресной пожарной сигнализации; 3. система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; 4. наружное противопожарное водоснабжение.

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	--

Здание общеобразовательной организации Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный Центр «Старт» - отдельностоящее здание на территории предприятия. Возможный ущерб третьим лицам отсутствует.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

		решениям»: п. 4.3, табл. 1.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1, 2 ст. 68. 2. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: п.п. 4.3, 4.4, 5.2, 6.3, 6.6, 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.14, 9.11, табл. 2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 ст. 87, ч. 6 ст. 87, ч. 1, 6, 16 ст. 88, табл. 21, 22, 23, 24, ч. 1, 2, 4 ст. 137. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п. 5.2.7, 5.4.3, п. 6.7.1, табл. 6.9, п. 6.7.15, табл. 6.13, п. 6.7.18. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.п. 5.4.7, 5.4.11, 5.4.16, 5.4.18, 5.6.3, 5.6.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 ст. 6, ч. 2, 3 ст. 53, ч. 3, 7, 14, 15 ст. 89, ч. 5, 14 ст. 134, табл. 28. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.10, 7.1.15, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.13, 8.1.19, 8.1.20 табл. 23, 8.1.21, 8.2.4.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 15 ст.89, ст. 90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 7.2, 7.3, 7.7, 7.10, 7.13, 7.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 ст. 54, ч.1, 2 ст. 68, ч. 4, 5, 6, 7, 9 ст. 83, ч. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 84, ч. 3 ст. 85. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п. 14 табл. 2, п.п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.4, 4.8, 5.3. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила	Выполняется

		проектирования»: прил. А, п. А4, п. А10, табл. А.1, поз. 9, табл. А.3, п.п. 13.3, 14.1, 14.2, 14.3, 15.3. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: п.п. 7.2, 7.3, 7.14. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: п.п. 4.3, 4.4, 5.2, 6.3, 6.6, 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.14, 9.11, табл. 2.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 4, 5, 7 ст. 83, ч. 1 ст. 84, ч. 1 ст. 85. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: п. 14.1.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. ППРФ №1479 от 16.09.2020: п. 16.	Выполняется